

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

м. Чернігів, третій мікрорайон житлового масиву «Масани» 10/4  
(будівельний номер)

Функціональне призначення та назва:

Багатоквартирний житловий будинок (нове будівництво). Будівництво багатоповерхового житлового будинку №10/4 (будівельний номер) з автономним джерелом теплопостачання в кожній квартирі, з вбудованими приміщеннями для розміщення офісів з автономним джерелом теплопостачання в третьому мікрорайоні житлового масиву «Масани» на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні в м. Чернігові

опалювана площа, м<sup>2</sup>:

6622,6

опалюваний об'єм, м<sup>3</sup>:

18479,8

кількість поверхів:


10

рік прийняття в експлуатацію:

Нове будівництво.  
Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p> <p> <b>A</b> &lt; 37,5 кВт×год/м<sup>2</sup>  <b>B</b> &lt; 60,0 кВт×год/м<sup>2</sup>  <b>C</b> &lt; 75,0 кВт×год/м<sup>2</sup>  <b>D</b> &lt; 90,0 кВт×год/м<sup>2</sup>  <b>E</b> &lt; 101,25 кВт×год/м<sup>2</sup>  <b>F</b> &lt; 112,5 кВт×год/м<sup>2</sup>  <b>G</b> &gt; 112,5 кВт×год/м<sup>2</sup> </p> <p>Низький рівень енергоефективності</p>	
<p>Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт×год/м<sup>2</sup></p>	<p><b>97,87</b></p>

Питоме споживання первинної енергії, кВт\*год/м<sup>2</sup> за рік: **110,46**



Питомі викиди парникових газів кг/м<sup>2</sup> за рік: **22,04**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **AA000055**