

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ,
вул. Горького, 4б

Функціональне призначення та назва:

Заклад гуртової та роздрібної торгівлі
(реконструкція будівлі під магазин продовольчих
та непродовольчих товарів)

опалювана площа, м²:

1301,05

опалюваний об'єм, м³:

7786,83

кількість поверхів:


1

рік прийняття в експлуатацію:

2006. Проект,
реконструкція

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної
Високий рівень енергоефективності	
A < 16,09 кВт · год/м ²	
B < 25,74 кВт · год/м ²	B
C ≤ 32,18 кВт · год/м ²	
D ≤ 38,62 кВт · год/м ²	
E ≤ 43,44 кВт · год/м ²	
F ≤ 48,27 кВт · год/м ²	
G > 48,27 кВт · год/м ²	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт×год/м ³	21,29

Питоме споживання первинної енергії, кВт×год/м² за рік: **518,74**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **94,73**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **ЕА 02070766/15-19**