

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул.
Гетьмана Мазепи, 114

Функціональне призначення та назва:


Будівля закладу охорони здоров'я, Реконструкція з
добудовою відділення екстреної медичної допомоги КНП
«Центральна міська клінічна лікарня Івано-
Франківської міської ради»

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	4514,1	опалюваний об'єм, м ³ :	15099,3
кількість поверхів:	3	рік прийняття в експлуатацію:	1939 - 1960. Проект, реконструкція

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A	< 15 кВт·год/м ³
B	< 24 кВт·год/м ³
C	≤ 30 кВт·год/м ³
D	≤ 36 кВт·год/м ³
E	≤ 40,5 кВт·год/м ³
F	≤ 45 кВт·год/м ³
G	> 45 кВт·год/м ³
Низький рівень енергоефективності	G
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт год/м ³	117,2

Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/м² за рік: 761



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 146,2

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора № EE-054-02-20