

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса  
(місцезнаходження)  
будівлі:


Кіровоградська область, с.м.т. Добровеличківка, вул. Шевченка  
136

Функціональне  
призначення та назва:

Будівля закладу освіти. Корпус №2 Комунального закладу  
«Добровеличківський ліцей «Інтелект»


## Відомості про конструкцію будівлі:

Опалювальна площа, м <sup>2</sup>	852,5	Опалювальний об'єм, м <sup>3</sup>	2663
Кількість поверхів	2	Рік прийняття в експлуатацію	1886. Проект, капітальний ремонт

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p>  <p> <b>A</b> &lt; 22 кВт*год/м<sup>3</sup>  <b>B</b> &lt; 36 кВт*год/м<sup>3</sup>  <b>C</b> ≤ 45 кВт*год/м<sup>3</sup>  <b>D</b> ≤ 54 кВт*год/м<sup>3</sup>  <b>E</b> ≤ 60 кВт*год/м<sup>3</sup>  <b>F</b> ≤ 67 кВт*год/м<sup>3</sup>  <b>G</b> &gt; 67 кВт*год/м<sup>3</sup> </p> <p>Низький рівень енергоефективності</p>	<p>Клас енергетичної ефективності</p> <p><b>C</b></p>
<p>Питоме споживання теплової енергії на опалення, гаряче водопостачання та охолодження будівлі, кВт х год/м<sup>3</sup></p>	49,3

Питоме споживання первинної енергії, кВт х год/м<sup>2</sup> за рік

303,0



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік

76,0

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

CHE-003