

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса
(місцезнаходження)
будівлі:

Кіровоградська область, Олександрійський район,
с.м.т. Онуфріївка, вул. Центральна, буд. 36

Функціональне
призначення та назва:

Адміністративна будівля. Спортивно-оздоровчий комплекс


Відомості про конструкцію будівлі:

Опалювальна площа, м ²	679,7	Опалювальний об'єм, м ³	4345
Кількість поверхів	2	Рік прийняття в експлуатацію	1974. Проект, реконструкція

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p> <p> A < 17 кВт*год/м³ B < 27 кВт*год/м³ C ≤ 34 кВт*год/м³ D ≤ 40 кВт*год/м³ E ≤ 45 кВт*год/м³ F ≤ 51 кВт*год/м³ G > 51 кВт*год/м³ </p> <p>Низький рівень енергоефективності</p>	<p>Клас енергетичної ефективності</p> <p>C</p>
<p>Питоме споживання теплової енергії на опалення та охолодження будівлі, кВт х год/м³</p>	27,2

Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік

157,5



Питоме споживання первинної енергії, кВт х год/м² за рік

862,3

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

CHE-003