

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

м. Київ Дарницький р-н. вул. Причальна 5-А

Функціональне призначення та назва:

Багатоквартирний житловий будинок для військослужбовців Служби Безпеки України Черга 1

опалювана площа, м²:

5698

опалюваний об'єм, м³:









10076

кількість поверхів:


16

рік прийняття в експлуатацію:

Нове будівництво. Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 A	<38 кВт*год/м ²
 B	<60 кВт*год/м ²
 C	≤75 кВт*год/м ²
 D	≤90 кВт*год/м ²
 E	≤101 кВт*год/м ²
 F	≤113 кВт*год/м ²
 G	>113 кВт*год/м ²
Низький рівень енергоефективності	
	 C
Питоме споживання енергії на опалення, охолодження будівлі, кВт*год/м ²	65,2

Питоме споживання первинної енергії, кВт*год/м² за рік: **183,5**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **34,9**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **AP 000097**