

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

м. Харків, проспект Льва Ландау, 27

Функціональне призначення та назва:

Нове будівництво гуртожитку

опалювана площа, м²:

6325,88

опалюваний об'єм, м³:








20340,00

кількість поверхів:


8

рік прийняття в експлуатацію:

Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 A	<42,5 кВт×год/м ²
 B	<68,0 кВт×год/м ²
 C	<85,0 кВт×год/м ²
 D	<102,0 кВт×год/м ²
 E	<114,8 кВт×год/м ²
 F	<127,5 кВт×год/м ²
 G	>127,5 кВт×год/м ²
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт*год/м ²	85,478

Питоме споживання первинної енергії, кВт*год/м² за рік: **152,704**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **29,024**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: ХПІ.00015