

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

вул. Шосейна, 99-а, м. Підгородне, Дніпропетровська обл.

Функціональне призначення та назва:

"Капітальний ремонт комунального закладу дошкільної освіти "Івушка" Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, м. Підгородне, вул. Шосейна 99-а". Коригування (Будівлі дошкільних закладів)

опалювальна площа, м <sup>2</sup> :	1235,6	опалювальний об'єм, м <sup>3</sup> :	3883,4
кількість поверхів:	2	рік прийняття в експлуатацію:	1982. Реконструкція 2021

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
<b>A</b>	< 16 кВт·год/м <sup>3</sup>
<b>B</b>	< 26 кВт·год/м <sup>3</sup>
<b>C</b>	≤ 32 кВт·год/м <sup>3</sup>
<b>D</b>	≤ 38 кВт·год/м <sup>3</sup>
<b>E</b>	≤ 43 кВт·год/м <sup>3</sup>
<b>F</b>	≤ 48 кВт·год/м <sup>3</sup>
<b>G</b>	> 48 кВт·год/м <sup>3</sup>
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, охолодження та гаряче водопостачання будівлі, кВт·год/м <sup>3</sup>	41,2

Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м<sup>2</sup> за рік: 407



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік: 68

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора EE-002-10-18