

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:


Київська обл., м. Ірпінь, вул. Чехова, 27

Функціональне призначення та назва:


Багатоквартирний житловий будинок сімейного типу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями громадського призначення (будинок №13) по вул. Чехова, 27 в м.Ірпінь Київської обл.

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	7990,5	опалюваний об'єм, м ³ :	24056
кількість поверхів:	17	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво. Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p> <p>A < 35 кВт·год/м²</p> <p>B < 56 кВт·год/м²</p> <p>C < 70 кВт·год/м²</p> <p>D < 84 кВт·год/м²</p> <p>E < 94,5 кВт·год/м²</p> <p>F ≤ 105 кВт·год/м²</p> <p>G > 105 кВт·год/м²</p> <p>Низький рівень енергоефективності</p>	
<p>Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м²</p>	<p>79,1</p>

Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м² за рік: 113,6



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 22,2

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

AA000072