

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

м. Івано-Франківськ, вул. Пулюя, 2

Функціональне призначення та назва:

Житлова будівля за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Пулюя, 2 (Житлова будівля)

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювальна площа, м²:

7165,4

опалювальний об'єм, м³:

20349,6

кількість поверхів:

5

рік прийняття в експлуатацію:

1973

Шкала класів енергетичної ефективності

Клас енергетичної ефективності

Високий рівень енергоефективності




A

<42,5 кВт·год/м²



B

<68 кВт·год/м²



C

<85 кВт·год/ м²



D

<102 кВт·год/ м²



E

<114,8 кВт·год/ м²



F

≤127,5кВт·год/ м²



G

>127,5 кВт·год/ м²




G

Низький рівень енергоефективності

Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м²

217,6

Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м² за рік: **318**



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: **63**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора EE-062-04-20