

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Миколаївська область, Арбузинський район, смт. Арбузинка, вул. Шевченка, 191;

Функціональне призначення та назва:


Арбузинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області  
"Капітальний ремонт будівлі комунального закладу освіти "Арбузинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області" по вул. Шевченка, 191, в смт. Арбузинка Миколаївської області";

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м <sup>2</sup> :	3247,88	опалюваний об'єм, м <sup>3</sup> :	10718,00
кількість поверхів:	2	рік прийняття в експлуатацію:	1979р. Проект, капітального ремонту 2020р.;

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p> <p>Високий рівень енергоефективності</p> <p>А &lt; 17 кВт·год/м<sup>3</sup></p> <p>В &lt; 30 кВт·год/м<sup>3</sup></p> <p>С &lt; 33 кВт·год/м<sup>3</sup></p> <p>Д &lt; 42 кВт·год/м<sup>3</sup></p> <p>Е &lt; 50 кВт·год/м<sup>3</sup></p> <p>Ф ≤ 58 кВт·год/м<sup>3</sup></p> <p>Г &gt; 58 кВт·год/м<sup>3</sup></p> <p>Низький рівень енергоефективності</p>	<p>Клас енергетичної ефективності</p> <p>Д</p>
<p>Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м<sup>3</sup></p>	<p>38,50</p>

Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік: 54,0



Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м<sup>2</sup> за рік: 284,0

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора №ОПІ-АВ00010