

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, в районі будинку № 39

Функціональне призначення та назва:

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку із вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом

опалювана площа, м²:

36451,78

опалюваний об'єм, м³:

123742,40

кількість поверхів:


36

рік прийняття в експлуатацію:

Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A	<35 кВт×год/м ²
B	<56 кВт×год/м ²
C	<70 кВт×год/м ²
D	<84 кВт×год/м ²
E	<95 кВт×год/м ²
F	<105 кВт×год/м ²
G	>105 кВт×год/м ²
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт*год/м ²	67,340

Питоме споживання первинної енергії, кВт*год/м² за рік: **129,886**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **24,280**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: ХПІ.00015