

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Україна, 18009, Черкаська обл., місто Черкаси,  
вул. Мечникова, будинок 25


Функціональне призначення та назва:

ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР  
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

Відомості про конструкцію будівлі:

Опалювальна площа, м <sup>2</sup> :	4130,9	Опалювальний об'єм, м <sup>3</sup> :	12392,7
Кількість поверхів:	3	Рік прийняття в експлуатацію:	2008

Шкала класів енергетичної ефективності:	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p> <p> <b>A</b> &lt; 15 кВт*год/м<sup>3</sup>  <b>B</b> &lt; 24 кВт*год/м<sup>3</sup>  <b>C</b> &lt; 30 кВт*год/м<sup>3</sup>  <b>D</b> &lt; 36 кВт*год/м<sup>3</sup>  <b>E</b> &lt; 40,5 кВт*год/м<sup>3</sup>  <b>F</b> ≤ 45 кВт*год/м<sup>3</sup>  <b>G</b> &gt; 45 кВт*год/м<sup>3</sup> </p> <p>Низький рівень енергоефективності</p>	
<p>Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі:</p>	65,91 кВт*год/м <sup>3</sup>
<p>Питоме споживання первинної енергії, кВт*год/м<sup>2</sup> на рік:</p>	328,99 кВт*год/м <sup>2</sup>



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> на рік:

63,50 кг/м<sup>2</sup>

Серія та номер кваліфікаційного атестату енергоаудитора:

AA 000128