

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місце знаходження) будівлі









Донецька обл., м. Дружківка, смт. Райське,
вул. Дорошенка, 48

Функціональне призначення та назва


Громадська будівля, амбулаторія ЗП-СМ №7 КНП
«ЦПМСД» Дружківської міської ради

Відомості про конструкцію будівлі

опалювана площа, м ²	179,8	опалювальний об'єм, м ³	494,45
кількість поверхів	1	рік прийняття в експлуатацію	1989. Проект, капітальний ремонт

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 A	<15 кВт*год/м ³
 B	<24 кВт*год/м ³
 C	<30 кВт*год/м ³
 D	<36 кВт*год/м ³
 E	<40,5 кВт*год/м ³
 F	≤45 кВт*год/м ³
 G	>45 кВт*год/м ³
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт год/м ³	 F
	65,6

Питоме споживання первинної енергії, кВт х год/м² за рік: **365,97**



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: **153,71**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора EM 0002-12-18