

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження)
будівлі:









Львівська обл., м. Дрогобич, м. Стебник, вул. СІЧ.
СТРІЛЬЦІВ, буд. 3

Функціональне призначення та
назва:


будівлі житлові, ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ
БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ПАВЛІН"

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	3 969	опалюваний об'єм, м ³ :	11 113
кількість поверхів:	5	рік прийняття в експлуатацію:	1967

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 A	<43 кВт x год/м ²
 B	<68 кВт x год/м ²
 C	≤85 кВт x год/м ²
 D	≤102 кВт x год/м ²
 E	≤115 кВт x год/м ²
 F	≤128 кВт x год/м ²
 G	>128 кВт x год/м ²
Низький рівень енергоефективності	
	 G
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт x год/м ²	225

Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/м² за рік: **327**



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: **63**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора AA000004