

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:


Чернівецька область, Хотинський район, с. Колінківці, вул. Головна, 105

Функціональне призначення
та назва:


Дитячий дошкільний заклад. Реконструкція будівлі школи-інтернату під дошкільний навчальний заклад

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	2395,7	опалюваний об'єм, м ³ :	6889
кількість поверхів:	3	рік прийняття в експлуатацію:	Реконструкція

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p> <p>A < 16 кВт·год/м³</p> <p>B < 25,6 кВт·год/м³</p> <p>C ≤ 32 кВт·год/м³</p> <p>D ≤ 38,4 кВт·год/м³</p> <p>E ≤ 43,2 кВт·год/м³</p> <p>F ≤ 48 кВт·год/м³</p> <p>G > 48 кВт·год/м³</p> <p>Низький рівень енергоефективності</p>	 <p>C</p>
<p>Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м³</p>	<p>36,5</p>

Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м² за рік: 176,9



0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 33,3

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

AA000168