

**ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-8-98 "Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна"**

**Наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року № 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.**

**ТЕКСТ ЗМІНИ**

**Пункт 1.1.** Позначення "ОНТП 24" замінити на "НАПБ Б.07.005 (ОНТП 24)".

**Пункт 1.6.** Позначення "СНіП 2.01.02" замінити на "ДБН В.1.1-7".

*Слова:* "границею вогнестійкості відповідно не менше 2 і 1 год з нульовою границею поширення вогню" замінити словами: "межею вогнестійкості не менше REI 120 і REI 60 відповідно та групою за межею поширення вогню - М0".

**Пункт 2.2.** *Слова:* "пожежного відсіку" замінити словами: "протипожежного відсіку".

**Пункт 2.6.** *Слова:* "будівлі і споруди II ступеня вогнестійкості мають з боку зерноскладів глухі стіни або стіни з прорізами з границею вогнестійкості стін і їх заповнення не менше 1,2 год" замінити словами: "будівлі і споруди II ступеня вогнестійкості мають з боку зерноскладів протипожежні стіни 2-го типу. Межа вогнестійкості конструкцій, що заповнюють прорізи таких стін, має бути не менше EI 60".

**Пункт 3.1.** *Слова:* "при довжині" замінити словами: "при ширині".

**Пункт 3.2.** *Вилучити слова:* "з виробництвами".

**Пункт 3.3.** *У третьому абзаці слова:* "границю вогнестійкості не менше 2 год" замінити словами: "межу вогнестійкості не менше REI 120".

*У четвертому абзаці слова:* "висоті не більше 60 м від планувальної відмітки землі до відмітки чистої підлоги верхнього поверху" замінити словами: "умовній висоті будівлі не більше 60 м".

*В останньому абзаці після слів:* "протипожежними стінами" доповнити словами у дужках: "(площу протипожежного відсіку)", далі за текстом.

Пункт 3.3 доповнити **приміткою** такого змісту:

„**Примітка.** Умовна висота будівлі визначається згідно з 2.18 ДБН В.1.1-7”.

**Пункт 3.4.** *Слова:* "1-го типу" замінити словами: "типу Н1".

*У виносці до пункту 3.4 позначення "СНіП 2.01.02" замінити позначенням "ДБН В.1.1-7".*

**Пункт 3.5.** *Слова:* "для сходових кліток передбачати сходи 1-го типу негорючі з границею вогнестійкості не менше 0,25" замінити словами: "передбачати сходи типу С1, виконані з негорючого матеріалу".

*Слова:* "зовнішні сходи 3-го типу, що використовуються для евакуації" замінити словами: "сходи типу С3".

**Пункт 3.5.1.** *Слова:* "2-го типу" замінити словами: "типу С2".

**Пункт 3.6.** *Слова:* "незадимлюваній сходовій клітці 1-го чи 3-го типів, чи по сходах 3-го типу" замінити словами: "незадимлюваних сходових клітках типів Н1, Н3, Н4 або по сходах типу С3".

**Пункт 3.7.** *Слова:* "зовнішні сталеві відкриті сходи 3-го типу" замінити словами: "сходи типу С3".

*Слова:* "Драбина повинна бути обладнана" замінити словами: "Сходи повинні бути обладнані", далі за текстом.

*Позначення "СНіП 2.01.02" замінити на "ДБН В.1.1-7".*

**Пункт 3.8.** *У першому абзаці слова:* "2-го і 3-го типів" замінити словами: "типів Н2 і Н3".

*У другому абзаці:*

- *слова:* "заввишки понад 30 м від планувальної відмітки землі до відмітки чистої підлоги верхнього поверху" замінити словами: "з умовною висотою понад 30 м";

- *слова:* "2-го типу" замінити словами: "типу Н2";

- *слова:* "тамбур-шлюз" замінити словами: "протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу".

*В останньому абзаці:*

- *слова:* "2-го типу по висоті перегородки" замінити словами: "типу Н2 по висоті на секції

протипожежними перегородками 1-го типу";

- слова: "2-го типу" *замінити словами*: "типу Н2".

**Пункт 3.9.** У другому абзаці слова: "тамбур-шлюзи" *замінити словами*: "протипожежні тамбур- шлюзи 1-го типу".

В останньому абзаці:

- слово "Перевезення" *замінити словом* "Транспортування";

- слова: "границею вогнестійкості не менше 2 год" *замінити словами*: "межею вогнестійкості не менше REI 120".

**Пункт 3.12.** Слова: "границю вогнестійкості перекриттів не менше 0,75 год" *замінити словами*: "межу вогнестійкості перекриттів не менше REI 45".

**Пункт 3.14** викласти у новій редакції:

**3.14** У багатопверхових будівлях сходи типу С3 слід розміщувати біля глухих ділянок зовнішніх стін з урахуванням 5.40 ДБН В.1.1-7".

**Пункт 3.22.** У першому та другому абзацах слова: "3-го типу" *замінити словами*: "типу С3".

**Пункт 3.23.** У першому абзаці слова: "3-го типу" *замінити словами*: "типу С3".

У другому абзаці слова: "зовнішні сходи" *замінити словами*: "сходи типу С3".

**Пункт 3.31.** Слова: "границею вогнестійкості не менше 0,25 год і нульовою межею розповсюдження вогню" *замінити словами*: "межею вогнестійкості не менше 15 хв і групою за межею поширення вогню - М0".

У *примітці* слова: "границю вогнестійкості цих конструкцій не менше 0,75 год" *замінити словами*: "межу вогнестійкості цих конструкцій не менше 45 хв".

**Пункт 3.38.** Позначення у дужках "(СНіП 2.01.02)" *замінити словами*: "(площу протипожежного відсіку за ДБН В.1.1-7)".

**Пункт 3.46.** Слова: "захищені від займання" *замінити словами*: "що оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363".

**Пункт 3.51.** У другому абзаці слова: "границю вогнестійкості не менше 0,75 год і нульову межу розповсюдження вогню" *замінити словами*: "межу вогнестійкості не менше 45 хв і групу за межею поширення вогню - М0".

В останньому абзаці слова: "стінами 2-го типу" *замінити словами*: "стінами 3-го типу".

**Пункт 3.57.** Слова: "3-го типу" *замінити словами*: "типу С3".

**Підпункт 3.60.3.** Слова: "з негорючих матеріалів границею вогнестійкості 0,75 год" *замінити словами*: "з огороджувальними конструкціями, що мають межу вогнестійкості не менше 45 хв та виконані з негорючих матеріалів".

**Пункт 10.6.** Слова: "Правила пожежної безпеки в Україні" *замінити позначенням* "НАПБ А.01.001".

**Пункт 11.2.** Слова: "документів з пожежовибухонебезпеки" *замінити словами*: "документів з питань пожежної безпеки".

**Додаток Г.** Рядок "СНіП 2.01.02-85\* Противопожарные нормы" *замінити рядком* "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва".

Позначення "ОНТП 24-86" *замінити позначенням* "НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86)".

Доповнити **Додаток Г** рядками:

"НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні

ГОСТ 16363-98 Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств".