



ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ДБН В.2.2-4:2018

Зміна №2

Видання офіційне

Київ
Міністерство розвитку громад та територій України
2025



ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ДБН В.2.2-4:2018

Зміна №2

Видання офіційне

Київ
Мінрозвитку
2025

ЗМІНА № 2 ДБН В.2.2-4:2018
БУДИНКИ І СПОРУДИ. ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

- 1 РОЗРОБЛЕНО: Міністерство розвитку громад та територій України
- РОЗРОБНИКИ: Постійно діюча робоча група з підготовки змін до державних будівельних норм з проектування та будівництва об'єктів житлового та громадського призначення Науково-технічної ради Міністерства розвитку громад та територій України (утворена рішенням НТР Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, протокол № 1 від 02 червня 2023 року, змінена рішенням НТР Міністерства розвитку громад та територій України, протокол № 13 від 24 жовтня 2024 року)
- 2 ВНЕСЕНО Департамент технічного регулювання у будівництві Міністерства розвитку громад та територій України
- 3 ПОГОДЖЕНО: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
лист від 04.12.2024 № 01-28283/261-4
Міністерство охорони здоров'я України
лист від 09.12.2024 № 26-04/45886/2-24
Міністерство освіти та науки України
лист від 10.12.2024 № 97277/0/7-24
- 4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Міністерства розвитку громад та територій України
від 30.12.2024 № 1493
- НАБРАННЯ
ЧИННОСТІ: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (з 2025-05-01)

ТЕКСТ ЗМІНИ

Розділ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Доповнити посиланням:

«Кодекс 4:2024 Кодекс ustalenoї практики України. Настанова з проектування при будівництві приміщень харчоблоків закладів дошкільної та загальної середньої освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку відповідно до моделей організації харчування».

Змінити посилання «ДБН В.2.2-5-97 Захисні споруди цивільної оборони» на «[ДБН В.2.2-5-2023](#) Захисні споруди цивільного захисту».

Розділ 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Доповнити розділ термінами:

«харчоблок базової кухні – згідно з 3.2.17 Кодексу 4;

харчоблок опорної кухні – згідно з 3.2.18 Кодексу 4;

харчоблок — отримувач готової гарячої їжі ЗДО – згідно з 3.2.21 Кодексу 4;

харчоблок — отримувач готової охолодженої їжі ЗДО – згідно з 3.2.22 Кодексу 4».

Розділ 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Пункт 4.8 викласти в такій редакції:

«4.8 Проектування харчоблоків слід виконувати згідно з вимогами Кодексу 4».

Розділ 6 ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ

Підрозділ Харчоблок

Пункт 6.54 викласти в такій редакції:

«6.54 Місткість, продуктивність та основний склад приміщень харчоблоку визначають у завданні на проектування.

Харчоблок слід розміщувати за принципом функціонального зонування груп приміщень – виробничих, складських та приміщень допоміжного призначення відповідно до обраної в проекті моделі організації приміщень харчоблоку (харчоблок базової кухні, харчоблок опорної кухні, харчоблок отримувач готової гарячої їжі, харчоблок отримувач готової охолодженої їжі) згідно з положеннями Кодексу 4. Склад та площі приміщень харчоблоків різних типів визначають згідно з таблицями А.1, А.2, А.5, А.6 додатка А Кодексу 4 з урахуванням технологічного обладнання.

У закладах дошкільної освіти їжа з харчоблоку транспортується в групі осередки, в яких діти харчуються в приміщенні ігрової, а столовий посуд миють та зберігають у буфетній дитячого осередку (див. таблицю 2, пункт 6.13).

Допускається в закладах дошкільної освіти у складі харчоблоку влаштовувати обідній зал для дітей старших трьох років за умови приймання їжі в 1-2 зміни одночасно не більше ніж 3-4 групами (60-80 посадкових місць). Площу такого обіднього залу слід приймати з розрахунку не менше ніж 1,0 м² на одне посадкове місце. Проектувати такий обідній зал необхідно згідно з вимогами Кодексу 4.

У разі влаштування у складі харчоблоку обіднього залу для дошкільників необхідно у групових осередках передбачати буфетні на випадок карантину.

За відсутності в закладі дошкільної освіти обіднього залу в складі харчоблоку базової кухні, харчоблоку опорної кухні та харчоблоку отримувача готової гарячої їжі площу зони видавання готових страв допускається зменшувати до 4 м².

У закладах дошкільної освіти місткістю понад 200—300 місць у складі харчоблоку допускається передбачати їдальню персоналу площею не менше ніж 10 м².

Пункт 6.55 викласти в такій редакції:

«6.55 Облаштовують виробничі приміщення харчоблоку з матеріалів, що забезпечують зниження рівнів шуму до допустимих рівнів, установлених санітарними нормами».

Пункт 6.57 викласти в такій редакції:

«6.57 Для вертикального транспортування їжі у всіх триповерхових будівлях, а також двоповерхових місткістю 150 і більше місць повинні встановлювати вантажні підйомники (ліфти службові згідно з вимогами [ДСТУ ISO 4190-3](#)) вантажопідйомністю 100 кг.

Не допускається встановлення підйомників, вентиляційних та охолоджувальних камер суміжно або над (під) ігровими та спальнями.

У разі їх розміщення поряд із залами, ігротекою, навчальним (комп'ютерним) класом необхідно влаштовувати звукоізоляцію.

Оздоблення харчоблоків слід передбачати згідно з вимогами Кодексу 4».

Розділ 8 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДІВЕЛЬ

Підрозділ Водопостачання та каналізація

Після **пункту 8.7 доповнити новим пунктом 8.7а такого змісту:**

«8.7а Систему водопостачання та каналізацію (водовідведення) приміщень харчоблоку закладів дошкільної освіт слід проектувати з урахуванням вимог Кодексу 4».

Підрозділ Опалення та вентиляція

Пункт 8.13 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Вентиляцію приміщень харчоблоку закладів дошкільної освіти слід проектувати з урахуванням вимог Кодексу 4».

Таблицю 4 викласти в новій редакції:

Таблиця 4

Найменування приміщення	Розрахункова температура повітря, °С		Повітрообмін за годину	
	у кліматичних районах		Приплив	Витяжка
	I, II, III, V	IV		
Ігрова, роздягальня:				
- ясельної групи (групи для дітей раннього віку) ;	22	21	1,5	1,5
- молодшої садової групи (групи для дітей дошкільного віку);	21	20	1,5	1,5
- середньої та старшої садових груп (груп для дітей дошкільного віку)	20	19	1,5	1,5
Спальня:				
- ясельної групи (групи для дітей раннього віку); ;	21	20	1,5	1,5
- садової групи (груп для дітей дошкільного віку)	19	19	1,5	1,5
Туалетна:				
- ясельної групи (групи для дітей раннього віку); ;	22	21	—	1,5
- садової групи (груп для дітей дошкільного віку)	20	19	—	1,5
Буфетна	16	16	—	1,5
Зали для музичних та фізкультурних занять, зал ЛФК, ігротеки	19	18	1,5	1,5
Зал басейну з ванною	30	30	За розрахунком	
Медична кімната	22	21	—	1
Службово-побутові приміщення	18	17	—	1
Харчоблок:				
а) зона отримання та зберігання сировини:				
- приміщення отримання сировини;	16	16	—	12
- склад сипкої сировини;	12	12	—	12
- склад овочів;	5	5	—	12
- приміщення із холодильним обладнанням	Мінімальна за технічними характеристиками холодильного обладнання, за відсутності приймати 12		—	12
б) заготівельна зона (овочевий цех, м'ясо-рибний цех, борошняний цех)	18	18	9	12

Кінець таблиці 4

в) службово-побутова зона:			-	-
- гардероб;	20	20	-	2
- туалет;	18	18	-	100 м ³ /год на ун./піс., але не менше 12
- душова;	25	25	-	5
- місце відпочинку персоналу	22	22	За балансом службово-побутової зони, але не менше ніж 3	
г) зона основного приготування страв:				
- зона теплового оброблення їжі;	5 у неробочий час		За розрахунком, але не менше ніж 8 12	
- зона приготування холодних страв	18	18	9	12
д) зона для розігрівання готової продукції;	5 у неробочий час		За розрахунком, але не менше ніж 9 12	
ж) зона миття та зберігання столового і кухонного посуду й інвентарю	20	20	7	12
и) зона повернення, миття та зберігання тари для доставлення їжі	20	20	7	12
к) зона фасування і пакування готової їжі	18	18	9	12
л) зона недовготривалого зберігання та видавання використаних термобоксів	18	18	7	12
м) обідній зал	20	20	За розрахунком	
н) зона видавання готових страв	16	16	-	
Пральня:				
- приміщення для прання;	18	18	5	5
- сушильно-прасувальна	16	16	5	5
Кабінети:				
- фізіотерапії;	25	25	1,5	1,5
- масажу	25	25	1,5	1,5
Переходи	18	18	—	—
Туалет:				
- персоналу;	18	18	—	3
- плавального басейну	25	25	—	3

Примітка 1. Розрахунок повітрообміну в приміщеннях басейнів має провадитись з урахуванням запобігання випадінню конденсату на поверхні огорож.

Примітка 2. Назви груп з врахуванням базових етапів дошкільної освіти: - групи для дітей раннього віку (з віку немовлят до трьох років), - групи для дітей дошкільного віку (від трьох до шести (семи/восьми) років), слід застосовувати з моменту введення в дію [Закону України «Про дошкільну освіту» № 3788-ІХ.](#)