



Технічні умови №3

Від 23 лютого 2022 року

на підключення до централізованого водопостачання та водовідведення

по вул. Князя Василька, 152в

Основні відомості:

1. **Замовник:** Паробок Петро Васильович
2. **Об'єкт:** авто мийка по вул.Князя Василька,152в

I. Умови водопостачання

1. Потреба у воді - 4,72 м³ / добу. Максимальний розхід 0,02л/с. Подача води проводиться цілодобово.
2. Вода, що подається міським водопроводом, відповідає вимогам ГОСТ 2874-82.
3. Під'єднатись до існуючої водопровідної мережі по вулиці Князя Василька.
4. Мережа тупикова..
5. Рекомендується ПЕ труба діаметром 90мм.
6. Глибина закладання 0,8-1,0 м.
7. В будинку на ввіді встановити водопровідний кран, фільтр та водомірний пристрій.
8. Точка розподілу приналежності в місті під'єднання.

II. Умови водовідведення

Під'єднатись до існуючої каналізаційної мережі по вулиці Князя Василька

Технічні умови (ТУ) є основою для проектування і не дають права під'єднання до водопровідно-каналізаційної мережі без присутності представника КП «Теребовля».

Після закінчення земляних робіт територію привести в належний стан.

Відповідальність за технічний стан водопровідно-каналізаційної мережі об'єкта несе власник.

Укласти договір з КП «Теребовля» на комунальні послуги..

Заступник начальника



Скальський І.М.