

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТИМЧАСОВОГО ПРИЄДНАННЯ до електричних мереж електроустановок

Додаток 1
до договору про тимчасове
приєднання до електричних
мереж
від «15.04.»2022 року
№ 2227/3

Дата видачі «14»05 2022 року

Сиванич Марія Володимирівна
Сільськогосподарська будівля для зберігання с/г техніки

(назва об'єкта та повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові Замовника)

1. Місце розташування об'єкта Замовника За межами населеного пункту с.Озеряни,
Чортківського р-ну _____.

Функціональне призначення об'єкта **Сільськогосподарська будівля для зберігання с/г техніки.**

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії кВт:

I категорія _____кВт;

II категорія _____кВт;

III категорія _____кВт.

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності 6кВт:

I категорія _____кВт;

II категорія _____кВт;

III категорія 6кВт.

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ НА МЕЖІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗАМОВНИКА (НА МЕЖІ ЦЬОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ)

4.1 Тимчасове джерело електропостачання _____
(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер _____
(опори, комірки)

Тимчасова точка забезпечення потужності _____
(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер _____
(опори або обладнання)

Тимчасова точка приєднання _____
(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

_____ (опори, комірки)

Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.

Вимоги до електроустановок Замовника

5. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця розташування електроустановок замовником):

Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: _____

Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж:

Вимоги до безпеки електропостачання:

6. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку:

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

7. Для тимчасового одержання потужності оператору системи розподілу необхідно виконати:

Вимоги до електроустановок Замовника

9. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника:

Запроектувати та побудувати: - відгалуження від опори №35, ПЛ-0,4 кВ №2, ТП-42 до ВРП-0,38 кВ замовника; - ВРП 0,38кВ, тип якого визначити проектом.

Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: встановити ПЗВ та рекомендовано влаштувати повторний заземлювальний пристрій.

Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж:

Не передбачається

Вимоги до безпеки електропостачання:

Не передбачається.

10. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку:

облік електричної енергії виконати згідно вимог ПУЕ та ККО із використанням електrolічильника активної енергії, встановленого у відповідній шафі (ящику), який пройшов Державну метрологічну перевірку та відповідає вимогам Закону України «Про метрологію і метрологічну діяльність» та іншим нормативним документам з питань обліку електроенергії.

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ В МЕРЕЖАХ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Суб'єкт господарювання _____
(назва, місце розташування, код ЄДРПОУ)

Тимчасове джерело електропостачання _____
(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер _____
(опори, комірки)

11.5. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.

Вимоги до електроустановок Замовника

12. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця розташування електроустановок замовником):

Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: _____

Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: _____

Вимоги до безпеки електропостачання: _____

13. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку: _____

14. Замовником погоджено встановлення точки приєднання: _____

на межі земельної ділянки (на території цієї земельної ділянки) замовника (виконання будівельно-монтажних робіт зовнішніх електричних мереж (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) від точки забезпечення потужності до точки приєднання здійснюється оператором системи розподілу) _____:

яка не передбачає здійснення реконструкції (технічного переоснащення) мереж оператора системи розподілу _____:

в мережах суб'єкта господарювання _____

Оператор системи розподілу:


ВАТ "Тернопільобленерго"
46010, м. Тернопіль – ДСП,
вул. Енергетична, 2,
код ЄДРНОУ 00130725,
UA-46338545000000260023001146,
Тернопільське обласне управління
АТ "Ощадбанк", МФО 338545

Тел.: 2-69-53


С.Г.Чумак
(підпис, П. І. Б.)
« _____ » _____ 2022року

Замовник:

Тел.: _____


Сиванюк М.В.
(підпис, П. І. Б.)
« _____ » _____ 2022року

Примітка. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.