



ТОВ «УКРЕЛЕВАТОРПРОМ»

Україна, 65003, Одеса, вул. Чорноморського козацтва 52/1,

Телефон: +38048 738-63-65 /Факс: +38048 738-63-65

e-mail: uauep@adm.com

ADM.COM

ТЕХНІЧНИ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ №1
до електричних мереж та електроустановок

1. Найменування об'єкта: «Реконструкція існуючого комплексу будівель та споруд №1, облаштування автостоянки та вузла візитування автомобілів»
2. Місце розташування об'єкта: Одеська обл., Біляївський р-н, с/р Нерубайська, комплекс будівель та споруд №1, буд. 19
3. Розрахункова потужність: 42,27 кВт.
4. Категорія надійності електропостачання: III категорія.
5. Джерело електропостачання: існуюча трансформаторної підстанції КТПГс №1219.
6. Точка приєднання: РУ-0,4 кВ КТПГс №1219 автоматичний вимикач QF1.
7. Для отримання потужності споживачу необхідно прокласти необхідну кількість КЛ-0,4 кВ в бік об'єкта, що проектується.
8. Запроектувати мережі електропостачання споживачів відповідно до діючих нормативних документів ПУЕ, ДБН, ПТЕ і протипожежних вимог.

Головний енергетик

Ю.О. Малюта

Головний інженер

М.О. Парфененко