



ТОВ «УКРЕЛЕВАТОРПРОМ»

Україна, 65003, Одеса, вул. Чорноморського козацтва 52/1,

Телефон: +38048 738-63-65 /Факс: +38048 738-63-65

e-mail: uauep@adm.com

ADM.COM

ТЕХНІЧНІ УМОВИ на підключення до мереж водопостачання та каналізації

1. Водопостачання:

Витрата води на господарсько-питні потреби:

1,0 м³/добу, 0,20л/с,

Робочий тиск в точці підключення становить 20 м в. ст.

Підключення до існуючої мережі господарсько-питного водопровіду здійснити у існуючому колодязі до трубопроводу Ф20.

Пожежогасіння передбачити від існуючого пожежного резервуара ємністю 100м³, з використанням пожежних машин.

2. Каналізація зливова:

Передбачити скидання зливових стоків в мережу існуючої зливної каналізації у існуючому колодязі перед існуючими очисними спорудами.

3. Каналізація фекальна:

Передбачити скидання господарсько-побутових стоків від лабораторії в септик в кількості до 1,0м³/доб, з урахуванням подальшого вивезення в місця, погоджені з СЕС.

Додаток на 1 аркуші.

Головний енергетик

Ю.О. Малюта

Головний механік

М.О. Парфененко



ТОВ «УКРЕЛЕВАТОРПРОМ»

Україна, 65003, Одеса, вул. Чорноморського козацтва 52/1,

Телефон: +38048 738-63-65 /Факс: +38048 738-63-65

e-mail: uauep@adm.com

ADM.COM

