

ТОВ «ТОП-ТОПС»

ТЕХНІЧНІ УМОВИ №3
на водопостачання та каналізацію

від 31,05,2022р.

Водопостачання об'єкту: «Нове будівництво деревообробного цеху с.Колоденці.» здійснити від існуючої водопровідної мережі підприємства згідно Договору №1-В/16 від 25,08,2016р.

Водопостачання проєктного деревообробного цеху не передбачена.

Забезпечення працівників питною водою здійснюється шляхом встановлення у цеху кулерів.

Зовнішнє пожежегасіння передбачено від існуючої відкритої пожежної водойми на території підприємства.

Водовідведення каналізаційних стоків від об'єкту: «Нове будівництво деревообробного цеху с.Колоденці.» непередбачено.

Директор ТОВ «ТОП-ТОПС»



[Handwritten signature]

Г.АНДРІЯШ