

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРОРГСИНТЕЗ»  
02094, м. Київ, вул. Червоноткацька, 85, код ЄДРПОУ 31607028

вих. 4143  
від 16.12.2021 р.

Директору  
ПП «Архібуд-Дизайн»  
Шаманській Н. Ф.

ТОВ «НВП «УКРОРГСИНТЕЗ» повідомляє, що має змогу забезпечити водопостачання та каналізування об'єкту: «Реконструкція лабораторно-складського корпусу літ. СХVII, нежилых будівель: цех виробництва полідку - під літерою СХХХV, станція перекачування стічних вод під літерою СХХХVI під будівлю лабораторно-складського призначення за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, б. 67, 69.», згідно договору про відшкодування витрат між ТОВ «ПАЛП МІЛЛІ ПРІНТ» (абонент) та ТОВ «НВП «УКРОРГСИНТЕЗ» (субабонент), а саме:

1. Надати кількість води 145,94 м<sup>3</sup>/добу, 27,18 л/с, в т. ч: 1 черга – 65,06 м<sup>3</sup>/добу, 12,51 л/с; 2 та 3 черги - 80,88 м<sup>3</sup>/добу, 16,24 л/с, в тому числі:
  - на господарчо-побутові потреби - 62,96 м<sup>3</sup>/добу, в.т.ч.: 1 черга – 28,43 м<sup>3</sup>/добу; 2 та 3 черги - 34,53 м<sup>3</sup>/добу;
  - на виробничі потреби - 78,10 м<sup>3</sup>/добу, в.т.ч.: 1 черга – 33,55 м<sup>3</sup>/добу; 2 та 3 черги - 44,55 м<sup>3</sup>/добу
  - на полив - 4,88 м<sup>3</sup>/добу, 1 черга – 3,08 м<sup>3</sup>/добу; 2 та 3 черги - 1,80 м<sup>3</sup>/добу.
2. На пожежогасіння:
  - внутрішнє 2х5,2 л/с;
  - зовнішнє 30 л/с;
3. Водопостачання та пожежогасіння об'єкта може бути забезпечено: з водопровідної мережі Д=250 мм.
4. Тиск в місці підключення від 1,5 атм.
5. Прийняти стічні води в кількості 141,06 м<sup>3</sup>/добу, 21,94 л/с, в т. ч: 1 черга – 61,98 м<sup>3</sup>/добу, 10,71 л/с; 2 та 3 черги - 79,08 м<sup>3</sup>/добу, 13,56 л/с, в тому числі:
  - господарчо-побутових - 62,96 м<sup>3</sup>/добу, в т. ч: 1 черга – 28,43 м<sup>3</sup>/добу; 2 та 3 черги - 34,53 м<sup>3</sup>/добу;
  - виробничих - 78,10 м<sup>3</sup>/добу, в т. ч: 1 черга – 33,55 м<sup>3</sup>/добу; 2 та 3 черги - 44,55 м<sup>3</sup>/добу.
6. Стічні води від даного об'єкту можливо підключити в існуючу каналізаційну мережу.

Директор  
ТОВ «НВП «УКРОРГСИНТЕЗ»



Довгополий С.І.