

12.07.2022 р.

№

АКТ

Технічного обстеження автоматичної установки пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу і керування евакуацією, внутрішнього протипожежного водопроводу.

До обстеження прийнято: операційний блок травматологічного відділення КНП «Дубенська міська лікарня» Дубенської міської ради, по вул. Львівська, 73 в м. Дубно де має проводитись реконструкція приміщень. Обстеженню підлягали автоматичні установки пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу і керування евакуацією, внутрішній протипожежний водопровід.

Під час обстеження було складено даний акт в тому, що в результаті обстеження було виявлено справний технічний стан автоматичної установки пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу і керування евакуацією, внутрішнього протипожежного водопроводу. На час проведення реконструкції в приміщеннях внутрішня система пожежогасіння має бути відключена від загальної внутрішньої системи пожежогасіння, для подальшого функціонування будівлі лікарні. На час проведення реконструкції, приміщення обладнати засобами пожежогасіння, вогнегасником порошковим ВП-5 (ОП-5) 2шт.

Після закінчення реконструкції внутрішня система пожежогасіння має бути приведена у робочий стан і підключені до загальної внутрішньої системи пожежогасіння.

Висновки:

Існуюча система автоматичної установки пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу і керування евакуацією, внутрішній протипожежний водопровід відповідає всім вимогам для експлуатації.

Директор



Гойник О.В.

ГАП



Лисюк М.М.

КНП «Дубенська міська лікарня»
Дубенської міської ради

[Handwritten signature]

КРОХМАЛЬ Володимир.