

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

вул. Короленка, 58, м. Кропивницький, 25005, тел.: (0522) 34-11-30, факс: 34-53-41,
E-mail: kogiv@meta.ua, Код ЄДРПОУ 01994971

18.07.2022р. № *688/01-21*

Технічне завдання на підключення до електромережі

1. Назва об'єкта: «Реконструкція системи киснепостачання КНП «Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Кіровоградської обласної ради», за адресою: м. Кропивницький, вул. Короленка, 58».
2. Потужність об'єкта: 65 кВт.
3. Точка підключення – вхідний розподільний пристрій в підвалі лікувального корпусу в рахунок вільної потужності. На вільному місці вхідного розподільного пристрою встановити автоматичний перемикач, номінал перемикачу визначити проектом.
4. Напруга підключення 0,4 кВ.
5. Обґрунтування наявності вільної потужності в точці підключення: На час виконання робіт по капітальному ремонту госпіталю було замінено та встановлено електрообладнання меншою економічною потужністю, а саме:
 - Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний РУМ – 20М, потужністю -85 кВт, замінений на комплекс рентгенівський діагностичний «МЕДІКС», потужністю -30 кВт, вільна потужність – 50 кВт.
 - Стерилізатор паровий ГК 100 -3 М в кількості – 2 шт, потужністю – 32 кВт, замінені на стерилізатор паровий ГК – 100 – 3, в кількості – 1 шт, потужністю – 14 кВт, вільна потужність – 18 кВт.
 - Аквадистиллятор ДЭ – 25, в кількості – 2 шт, потужністю – 36 кВт, замінені на аквадистиллятор ДЭ – 25 М, в кількості – 1 шт, потужністю – 14 кВт, вільна потужність – 22 кВт.Вільна потужність – 90кВт. (Копії паспортів додаються).
6. І категорію надійності живлення забезпечити за рахунок включення електричного живлення кисневої станції до схеми електропостачання госпіталю з врахуванням дизельної електростанції (проект шифр 36/2021, розробник ТОВ «ПВІ» «Агропроект»). Підключення здійснити по місцю, під час монтажу, при виконанні робіт.
7. Необхідність виконання топографічних робіт: не виконувати (надає Замовник).
8. Трасу КЛ живлення кисневої станції прокласти від вхідного розподільного пристрою будівлі по підвалу в лотках та підземно (між будівлею та станцією), напрямком траси та перетин кабелю визначити проектом.

Додатки:

1. Схема електропостачання лікарні.
2. Акт розмежування з облenerго.
3. Додаток до договору на електропостачання з зазначенням потужності та напруги живлення лікарні.

Головний лікар

Геннадій СЯБРЕНКО

Погоджено:

інженер

Геннадій Сябренко

