

ПП «ТЕРРА-ПАК»

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ №2**  
на електропостачання

від 05,05,2022р.

Електропостачання об'єкту: «Реконструкція гаражу сільськогосподарської техніки під виробничий цех та нове будівництво КПП по вул. Головна ,1 – В в с. Утішків Золочівського району Львівської області» здійснити від існуючої електропровідної мережі підприємства.

Джерело електропостачання – Тягова підстанція Красне (ЕЧЕ-18) відокремленого підрозділу «Львівська дитанція електропостачання».

Точка приєднання потужності – опора контактної мережі №240 лінії ДПР-3-27,5кВ згідно ТУ про постачання електричної енергії від 13.04.2012 р.

№ Л/0608-1. Встановлена потужність підприємства – 280 кВт.

Існуюче використання потужності – 190 кВт.

Розрахункова потужність проектного цеху – 90кВт.

Місце підключення – виносна шафа обліку (ВШО) у приміщенні складу.

Директор ПП «ТЕРРА-ПАК»



Р.ДЕМ'ЯНОВИЧ