

Технічні умови

від 25. грудня 2012 р.

на підключення об'єкту, що проектується (реконструюється)

магазин продовольчих та непродовольчих
товарів у селенці Рибетилівка вул Шевченка, 3А
(найменування об'єкту)

до комунальних систем водопроводу та каналізації міста селенка Рибетилівка
області

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1. Адреса об'єкта селенка Рибетилівка вул Шевченка, 3А
2. Найменування об'єкта, міністерства, відомства проектувальне підприємство продовольчих та непродовольчих товарів
3. Вид будівництва [нове, реконструкція] нове
4. Проектна організація (найменування, адреса, № телефону ГП) Г.А.П. Інститут "Хіровград - агропроект" м. Хіровград, вул Орджонікідзе, 2
5. Нормативний термін проектування, будівництва логоток будівництва 2013 р.
- Ввод об'єкта в експлуатацію _____ рік

6. Кошторисна вартість об'єкта _____
7. Найменування підрядної організації організації, яка має відповідні ліцензії

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Споживання води 2,5 м³ на добу максимальні витрати _____ л/с допускається
- з 6 до 24 год.

Відпускання води міськводопроводом виробляється рівномірно [періодично] на протязі _____ годин на добу

2. Вода, яка подається міським водопроводом відповідає ГОСТ 2874-82 по всім показникам
(повністю, є відхилення, погоджені з міськСЕС)

3. Місцем підключення до міської мережі існуючого водопровідного спорудження постійної трюби Ф 32 мм, споруджене у 1972 році, що розташоване біля вулиці до відділу освіти. Підключити водопровід до водопровідного спорудження постійною трюбою Ф 25 мм. В місці в'їзду підключення встановити відсмоктуючу вертикальну арматуру.

з напірним у точці підключення від 0,6 до 2,0 атм. Подача води під вказаним тиском гарантується періодично
(цілодобово, періодично)

4. Мережу вироблені водопровідні закріплені на ділянці, яка проектується встановити _____
(кіляцеві, тупикова)

[пожежні гідранти, водорозбірні колонки та інш.]