

від «01» жовтня 2021 р.

№ З-66

Технічні умови

На електропостачання споживачів електроенергії по проекту «Реконструкція цементних млинів №5 і №6 з переведенням на замкнутий цикл помелу на АТ «Подільський цемент» Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Гуменці, вул.Хмельницьке шосе, 1А»

Електропостачання електрообладнання виконати з розподільчої панелі 0,4кВ КТП №12, шляхом підключення до резервних автоматичних вимикачів 1-ї та 2-ї секції, а саме:

- 1-й ввід, N = 250 кВт, I_p = 477А - приєднати до секції №1;
- 2-й ввід, N=355кВт, I_p=720А - приєднати до секції №2;
- 3-й ввід, P_в=138кВт, P_р=94кВт, I_p=188,6А - приєднати до секції №1;

Заживленні потужності забезпечуються діючими договорами на електропостачання підприємства.

Начальник відділу проектів

Гол. енергетик

інженер (електрик) відділу проектів

Кравецький В.Д.

Ціс В.В.

Хмельюк І.П.

