

Дата видачі: 938/105/01/48-2022 від 15.01.2022  
Термін дії – 2 роки

**Технічні умови № 1**  
**на присудження до електричних мереж**  
**ангару Державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними**  
**умовами навчання «Житомирська академія поліції» за адресою:**  
**м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 133-а**

**1. Місце знаходження об'єкта споживача:**

м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 133-а

Призначення об'єкта: житловий будинок

Прогнозований рік завершення будівництва: 2022-2023р.

**2. Величина розрахункового максимального навантаження, що потребується :**

2022р. - 2,40 кВт

в тому числі:

**I категорія** 0 кВт

в тому числі для:

електронагрівальних установок 0 кВт

екологічної броні 0 кВт

аварійної броні 0 кВт

технологічної броні 0 кВт

**II категорія** 0 кВт

в тому числі для:

електронагрівальних установок 0 кВт

екологічної броні 0 кВт

аварійної броні 0 кВт

технологічної броні 0 кВт

**III категорія** 2.4 кВт

в тому числі для:

електронагрівальних установок - кВт

**3. Точка приєднання:** ввідні клема вихідного комутаційного апарату в ВРП-0.4 кВ в громадській будівлі.

**4. Для одержання потужності необхідно виконати:**

4.1 Електропостачання проєктованого об'єкту виконати від УВР-0.4 кВ;

4.2 Вимоги до ліній 0,23 кВ:

- електропостачання виконати ПЛІ-0.23 кВ;

- трасу, умови підключення, обсяги робіт по будівництву ПЛІ визначити проєктом та погодити з всіма зацікавленими організаціями на стадії проєктування.

**5. Вимоги до розрахункового обліку електричної енергії:**

- відповідно до ПУЕ. ПКЕЕ, по існуючому обліку;

**6. Вимоги до компенсації реактивної потужності:** вирішити проєктом.

**7. Релейний захист і автоматика, захист від коротких замикань та перенавантажень:** відповідно до ПУЕ.

**8. Телемеханізація:** не вимагається.

**9. Організація зв'язку:** не вимагається.

Начальник Державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання «Житомирська академія поліції»



Каптенко М.О.