

ТОВ «ТОП-ТОПС»

ТЕХНІЧНІ УМОВИ №2
на електропостачання

від 12,08,2022р.

Електропостачання об'єкту: «Нове будівництво деревообробного цеху с. Колоденці.» здійснити від існуючої електропровідної мережі підприємства.

Джерело електропостачання – ПС-35/10 кВ № 116 «Жовтанці». Точка забезпечення потужності – РУ-0,4 кВ, ЗТП №241 згідно договору про постачання електричної енергії від 02.07.2018 р. № 12625. Встановлена потужність підприємства – 800 кВт.

Існуюче використання потужності – 480 кВт.

Розрахункова потужність проектного цеху – 140кВт.

Місце підключення – виносна шафа обліку (ВШО) у приміщенні складу.

Директор ТОВ «ТОП-ТОПС»



Г.АНДРІЯШ