

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Директор КП "Великодолинське"

С.В. Гончаров



КП "Великодолинське"  
Технічні умови № 103

від «13» жовтня 2014р

На водовідведення комплексу багатоквартирних житлових будинків

**Основні дані**

- 1.Замовник: Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельне товариство «Гарантія успіху» .
2. Адреса об'єкта Одеська обл., .:Овідіопольський р-н, с. Молодіжне, вул.. Студентська
3. Найменування об'єкта : Комплекс багатоквартирних житлових будинків

**Умови водовідведення**

1. Для водовідведення нового житлового масиву розробити та затвердити в сільській раді загальну схему водовідведення с. Молодіжне.
2. На основі затвердженої схеми водовідведення запроєктувати та збудувати:
  - каналізаційну насосну станцію на повну потужність зони каналізування, насосне обладнання прийняти на потужність житлового комплексу.
  - діаметр напірних колекторів від КНС до точки підключення прийняти на повну потужність зони каналізування, в місці підключення до комунального колектора встановити колодезь для зниження тиску. Місце підключення каналізаційного випуску від житлового масиву – комунальний самопливний колектор Ду 600 мм що проходить по території нової забудови промзони м. Іллічівська.
3. Погоджений об'єм стоків житлового масиву 340 м<sup>3</sup>/добу
4. На підключенні до самопливного колектора передбачити установку колодезя для відбору проб стічних вод.
5. Укласти договір на централізоване водовідведення з КП «Іллічівськводоканал», та договір з КП «Великодолинське» на компенсацію експлуатаційних затрат по обслуговуванню колектора каналізації.
6. Для обліку стоків на випуску каналізації передбачити установку лічильника , або, при погодженні з КП «Іллічівськводоканал», облік стоків буде вестись за показниками лічильника води встановленого на ввіді водопроводу.
7. Межею балансової та експлуатаційної відповідальності абонента є точка підключення до комунального самопливного колектора.

**ДОДАТКОВІ УМОВИ**

1. Вартість розробки технічних умов - 611.43 грн.(з ПДВ 20%)
2. Технічні умови є складовою частиною вихідних даних для розробки проектної документації і надають права на виконання робіт
3. Проект зовнішніх мереж та споруд каналізації в двох примірниках надається для погодження в КП "Великодолинське". Один примірник погодженого проекту передається в ВТВ КП "Великодолинське".
4. . Всі роботи з підключення абонента до комунального самопливного колектора виконуються КП "Великодолинське" за рахунок коштів абонента з складанням відповідного акту.
5. Після завершення будівельних робіт Замовник (Абонент) передає в КП "Великодолинське" виконавчу документацію в повному об'ємі та та такі акти:
  - акт гідравлічного випробування напірного колектору;
  - акт технічної готовності випуску каналізації.
6. Передача абонентського випуску каналізації та насосної станції перекачки на баланс КП «Великодолинське» не передбачається.
7. Технічні умови на підключення об'єктів що не входять до житлового комплексу одержати окремо для кожного.

Технічні умови дійсні до завершення будівництва об'єкта

Головний інженер

Інженер ВТВ

О.О. Дядік

В.П. Бінковський