

## ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТИМЧАСОВОГО ПРИЄДНАННЯ до електричних мереж електроустановок

Додаток 1  
до договору про тимчасове  
приєднання до електричних  
мереж  
від « 07 » червня 2022 року  
№64 - С

Дата видачі: 07.06.2022 р.

Назва об'єкта: **Нове будівництво будівлі торговельного призначення з  
вбудованим приміщенням готельного, житлового використання  
з будівельними струмоприймачами**

Замовник: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІАЛЬНІСТЮ «ЗАХІД  
ТЕХНО – БУД»**

1. Місце розташування об'єкта замовника: **м.Чернівці провул. О. Щербанюка, 11 Б**

Функціональне **комерція**  
призначення об'єкта:

2. Існуюча дозволена (приєднання) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії (користування) електричною енергією - кВт,

I категорія - кВт

II категорія - кВт

III категорія - кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з  
урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності 109 кВт, Напряга – 0,38 кВ

I категорія - кВт

II категорія 104 кВт

III категорія 5 кВт

### ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ, ЯКА НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ЗДІЙСНЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ (ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ) МЕРЕЖ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ

4.1. Тимчасове джерело електропостачання: **ПС 110/10 "Червоноармійська", ТП-132**

4.2. Тимчасова точка забезпечення потужності: **I та II секція шин РУ-0,4кВ ТП-132**

4.3. Тимчасова точка приєднання: **I та II секція шин РУ-0,4кВ ТП-132**

4.4. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.

### Вимоги до електроустановок Замовника

5. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

Заступника керівника Департаменту з експлуатації та ремонту розподільних мереж





5.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця розташування електроустановок замовником):

Виконати будівництво необхідної кількості ВРП-0,4 кВ об'єкту.

Потужність електроустановок споживачів об'єкту передбачити у відповідності до вимог ДБН В.2.5.23:2010.

Для живлення електрообладнання торгових підприємств, підприємств побутового обслуговування, офісів, підземного паркінгу і інших приміщень нежитлового фонду, вбудованих в житлові будинки запроєктувати та виконати будівництво необхідної кількості КЛ-0,4 кВ від щитів обліку до ВРП об'єктів. Рекомендуємо передбачити встановлення власних ВРП згідно п.4.5.1 ДБН В.2.5.23:2010

Встановити необхідну кількість післяоблікових комутаційних апаратів номіналом 200А в шафі обліку.

Виконати будівництво необхідної кількості КЛ-0,4 кВ із шафи обліку від післяоблікових комутаційних апаратів до ВРП-0,4 кВ об'єкту.

Забезпечити нульовий перетік реактивної потужності на межі балансової належності.

Виконати будівництво необхідної кількості КЛ-0,4кВ з I та II секція шин РУ-0,4 кВ ТП-132 до шафи обліку.

Встановити необхідну кількість комутаційних апаратів в комірках приєднання на I та II секціях РУ-0,4 кВ ТП-132.

Встановити на межі балансової належності необхідну кількість шаф обліку з комутаційними апаратами (ввідними) номіналом 200А.

5.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: **не вимагається.**

5.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: **не вимагається.**

5.4. Вимоги до безпеки електропостачання: **відповідно до вимог ПУЕ.**

6. Вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку:

Облік електроенергії встановити на базі електрорічильника, який пройшов повірку або державну метрологічну атестацію. Встановлення розрахункового вузла обліку передбачити на фасаді будівлі (на межі балансової належності) в шафі обліку. Конструктивне виконання, марку та тип лічильника виконати відповідно до п.1.5.6 ПУЕ та п. 5.13.1. ККО.

Виконавець:

АТ «Чернівціобленерго»

58008, Україна, м. Чернівці,

вул. Прутська, 23-А

Код ЄДРПОУ 00130760

МФО 320478

Р/р UA463204780000026009000184899 в

АБ «Укргазбанк»

Тел.: (0372) 52-42-45

М. П.

**Баландік Р.Ф.**

(підпис, П. І. Б.)

« 07 »

2022 року

Замовник:

ТОВ «Захід Техно – Буд»

в особі директора Харабара М.Д.

58032, Україна,

м. Чернівці, вул. Головна, 246 Б

код в ЄДРПОУ 39177795

МФО 325365

Р/р 260060601522392

Тел.: 0673732964

М. П.

**Харабара М.Д.**

(підпис, П. І. Б.)

« 08 »

2022 року

Примітка. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.