

№1 від 18 листопада 2022р.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
на приєднання до електричних мереж електроустановок
об'єкту
«Реконструкція частини нежитлового приміщення під квартиру
за адресою: м.Хорол, вул.Небесної Сотні, б.116»

1. Найменування та місце знаходження об'єкту: квартира по вул.Небесної Сотні, буд.116, м.Хорол.
2. Прогнозований рік уведення об'єкта в експлуатацію: 2022р.
3. Максимальна сумарна потужність енергоприймаючих пристроїв квартири становить: 10 кВт.
4. Категорія надійності: III.
5. Клас напруги електричних мереж, до яких здійснюється приєднання 0,38 кВ.
6. Точка приєднання: існуючий силовий щит ЩС адміністративної будівлі нежитлове приміщення, Приміщення №2
7. Вимоги щодо обліку електричної енергії: передбачати комерційний облік активної електричної енергії на вводі в квартиру.
8. Вимоги до лінії живлення електроустановок: електропостачання об'єкту виконати кабелем з мідними жилами з прокладанням по зовнішній стіні будівлі. Марку та переріз проводу визначити проектом.
9. Термін дії цих технічних умов становить 2 роки з дня їх видачі.

Головний енергетик



О.О. Славко