




РЕГІОНАЛЬНА  
ГАЗОВА КОМПАНІЯ  
ЛЬВІВГАЗ

№ 33-2407  
Дата "10" "11" 2015 р.

Замовник: Баглай Ю.М.



Технічні умови 33/2407 на МВК

### РЕКОНСТРУКЦІЯ

На Ваш лист від 02.11.2015 р. повідомляємо, що при проведенні реконструкції газової мережі квартири в зв'язку з переобладнанням під магазин промислових товарів по вул. Замарстинівська, 50/3 в м. Львові, згідно поданих проектних пропозицій ПП "Ареал Плюс" (серія АВ №513527 від 05.02.2010р до 05.02.2015р), технічно можлива від внутрішньобудинкової газової мережі низького тиску Ду-25 мм (точка приєднання — після приладу обліку витрати газу)

Заявлена потужність споживання газу – 2,75 м3/год

Основа: - Наказ Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської м/р за № 30 від 10.02.15р.

- Витяг з реєстру "Про реєстрацію права власності на нерухоме майно" - №6025684 від 24.12.2004р.

Тиск газу в точці підключення - 140 мм вод.ст.

**До початку проектування отримати рішення міжвідомчої комісії**

Проектувати згідно з діючими ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» і «Правилами безпеки систем газопостачання», ДСТУ Б А.2.4-25:2008, ДСТУ Б А.2.4-26:2008 та з дотриманням діючих державних будівельних норм, стандартів та правил.


Проектом передбачити:

- встановлення в вікнах, обладнаних склопакетами із герметичним притулом, віконних провітрювачів;
- влаштування системи попередження вибуху газу на об'єкті

Проект погодити з ПАТ «Львівгаз»

Заступник голови правління  
Головний інженер ПАТ «Львівгаз»

Вик: Наумчик О.О.  
тел.: 233-00-33  
вик: Павлів І.П.  
тел.: 233-05-77



В.Г.Іванченко