



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55а, тел.(044) 247-30-26, тел./факс: (044) 202-32-11, факс: (044) 247-31-44
www.dsns.gov.ua ЄДРПОУ 38516849 oper@dsns.gov.ua

№ _____

На № _____

від _____

ПАТ “Джей Ті Інтернешнл”
Україна”
вул. 1905 Року, м. Кременчук,
Полтавська обл, 39605

На № 22-04-191 від 07.06.2022

Про захисну споруду цивільного захисту

Державна служба України з надзвичайних ситуацій на лист ПАТ “Джей Ті Інтернешнл” стосовно надання роз'яснень щодо проектних норм та вимог ДСНС до проектування та будівництва захисних споруд цивільного захисту (далі — захисні споруди) повідомляє.

Згідно з Положенням про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1052 (далі — Положення), ДСНС не має повноважень надавати роз'яснення законодавства та встановлювати вимоги до будівництва захисних споруд.

Разом з цим відповідно до вимог Положення у разі звернення фізичних чи юридичних осіб ДСНС надає інформацію щодо цивільного захисту, зокрема спрямовану на впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки, а також розглядає проектну документацію на будівництво захисних споруд, розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної документації.

Статтею 20 Кодексу цивільного захисту України (далі — Кодекс) визначено, що до завдань та обов'язків суб'єктів господарювання у сфері цивільного захисту, зокрема, належить забезпечення своїх працівників засобами колективного захисту.

Вимоги до організації укриття населення у рівних видах захисних споруд визначено частиною третьою статті 32 Кодексу. Згідно з нормами частини шостої вищезазначеної статті проектування, будівництво, пристосування і розміщення захисних споруд та споруд подвійного призначення здійснюються згідно з нормами, які розробляються відповідно до Закону України “Про будівельні норми”.



На сьогодні проектування та будівництво захисних споруд та споруд подвійного призначення здійснюється відповідно до вимог ДБН В.2.2-5-97 “Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту” та додатку 1 до них (для службового користування) з урахуванням ДБН В.1.2-4:2019 “Система безпеки та надійності у будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту” (для службового користування).

Так, згідно з наявною у ДСНС інформацією ПАТ “Джей Ті Інтернешнл” (м. Кременчук Полтавської області) не віднесено до відповідної категорії цивільного захисту, разом з цим зазначений суб'єкт господарювання знаходиться у зонах можливих значних (сильних) руйнувань та небезпечного сильного радіоактивного забруднення, визначених згідно з вимогами ДБН В.1.2-4:2019.

Враховуючи вищезазначене, відповідно до вимог законодавства та будівельних норм укриття персоналу ПАТ “Джей Ті Інтернешнл” може бути організовано у протирадіаційному укритті або споруді подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття групи П-1 з такими захисними властивостями: коефіцієнт захисту (послаблення проникаючої радіації зовнішнього випромінювання) $K_z=1000$, розрахунковий надмірний тиск повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження та побічної дії сучасної зброї масового ураження $\Delta P_{\phi}=20$ кПа (кгс/см²).

У разі бажання ПАТ “Джей Ті Інтернешнл” організувати укриття свого персоналу у такому виді захисних споруд як сховище зазначена споруда має відповідати класу А-IV і мати такі захисні властивості: коефіцієнт захисту (послаблення проникаючої радіації зовнішнього випромінювання) $A=1000$, розрахунковий надмірний тиск повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження та побічної дії сучасної зброї масового ураження $\Delta P_{\phi}=100$ кПа (кгс/см²).

Директор Департаменту
організації заходів цивільного захисту

Віктор ВІТОВЕЦЬКИЙ