



УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛУЦЬКПЛАСТМАС»

43020, Волинська обл., м.Луцьк, вул. Рівненська, 76-а;
тел. (0332) 78-82-00; факс (0332) 78-81-65;

Р/р 26002229202001 у ФІЛІЇ „ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ” ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК „ПРИВАТБАНК” ” МФО 3034

**Технічні умови на електропостачання та під'єднання
до зливової каналізації .**

1. Назва підприємства: ТзОВ « Алфаінтерпласт».
2. Місце знаходження: м.Луцьк вул.Рівненська 76а.
3. Замовник: ТзОВ « Алфаінтерпласт».
4. Категорія надійності: друга.
5. Максимальна розрахункова потужність-400кВт.за год.
6. Точка приєднання: ЦРП -1 Кабельні лінії 10 кВ ком.8,9.
7. Розрахункові вузли обліку встановити в ЦРП-1 ком. 8, 9, дублюючі в РУ 0.4 кВ в приміщенні ТзОВ « Алфаінтерпласт» .
8. Границею розмежування вважати точку приєднання до ТР-1, ТР-2 0.4кВ в ТП-10.
9. Монтаж електромережі має виконати підприємство, яке має ліцензію на виконання даних робіт.
10. Призначити особу відповідальну за електрогосподарство.
11. Точкою під'єднання до каналізаційної мережі є колодязь 21.51. який буде границею розмежування.

Директор ТДВ
«Луцькпластмас»



Є.Г.Романюк