

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНМ-РЕЛТІ»

ТОВ «ДНМ-РЕЛТІ»

бульв. Вацлава Гавела, буд. 16, м. Київ, 03124
тел. 044-500-57-07
код ЄДРПОУ: 38483399

22.12.2022 № 2/12

Директору ТОВ «АРТ БУД СЕРВІС»

Радченку Олександр Василювичу

Шановний, Олександр Василювич!

Керівництво ТОВ «ДНМ-РЕЛТІ» повідомляє, що підключення виробничо-складського комплексу (Друга черга будівництва) до зовнішніх мереж водопостачання виконати відповідно до наступних даних:

1. Підключення мереж господарсько-питного водопостачання - В1 виконати в діючу мережу водопроводу, що в свою чергу, живиться від існуючої артезіанської свердловини паспорт №1088. Параметри в точці підключення наступні:

- Гарантований тиск H_g – не менше 35м;
- Витрати G – не менше 99 м³/доб;
- Діаметр трубопроводу в точці врізки – ф225мм.


2. Підключення мереж протипожежного водопостачання – В2 виконати до запроектованої в рамках першої черги насосної станції протипожежного водопостачання, що в свою чергу живиться від існуючих протипожежних резервуарів. Параметри в точці підключення наступні:

- Гарантований тиск H_g – не менше 40м;
- Витрати G – не менше 53,3л/с.

3. Підключення мереж протипожежного водопостачання автоматичного пожежогасіння – В2а виконати до запроектованої в рамках першої черги насосної станції протипожежного водопостачання, що, в свою чергу живиться від існуючих протипожежних резервуарів. Параметри в точці підключення наступні:

- Гарантований тиск H_g – не менше 80м;
- Витрати G – не менше 56,5 л/с.

Директор



Вадим СМОЛКО