

ХАРКІВСЬКА  
МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО  
ГОСПОДАРСТВА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ХАРКІВВОДОКАНАЛ»

вул. Шевченка, 2, м. Харків, 61013  
р/р UA 28351629000000002600910821  
в АТ «МЕГАБАНК»  
код ЄДРПОУ 03361715  
тел.: +38 (057) 712-15-21, факс: +38 (057) 712-17-65  
e-mail: office@vodokanal.kharkov.ua  
http://vodokanal.kharkov.ua



KHARKIV  
CITY COUNCIL  
DEPARTMENT OF MUNICIPAL  
SERVICES

MUNICIPAL ENTERPRISE  
«KHARKIVVODOKANAL»

2, Shevchenko Str., Kharkiv, 61013  
p/a UA 28351629000000002600910821  
JSC MEGABANK  
EDRPOU 03361715  
tel.: +38 (057) 712-15-21, fax: +38 (057) 712-17-65  
e-mail: office@vodokanal.kharkov.ua  
http://vodokanal.kharkov.ua

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_

## ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 9 / ЮО - В

від "05" січня 2021 року

На приєднання (підключення) об'єкту: "Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з прибудовою басейну по вул. Соснова, 1-Б, в мікрорайоні "Мобіль" смт Пісочин, Харківський район Харківської області" до централізованої системи водопостачання м. Харкова

### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. **Замовник:** ПІСОЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2. **Об'єкт водопостачання:** нежитлова будівля літ. "А-1" загальною площею 1402,8 кв.м
3. **Місце знаходження об'єкта:** вул. Соснова, 1-Б. смт Пісочин
4. **Вид будівництва:** реконструкція
5. **Проектна організація:** на вибір замовника

00023707

Комунальне підприємство  
«ХАРКІВВОДОКАНАЛ»  
0303361715  
Відділ з підготовки, видачі технічних умов та  
ресурсів, погодження проектно-кошторисної  
документації з водопостачання

## УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

### 1. Потреба у воді:

а) на господарсько-питні потреби в об'ємі — 67,8 м<sup>3</sup>/добу;

### б) протипожежні:

- зовнішнє пожежогасіння передбачити згідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

- внутрішнє пожежогасіння передбачити згідно ДБН В.2.5-64:2014 «Внутрішній водопровід і каналізація».

Відпуск води проводиться: цілодобово.

2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам питної води відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10).

3. Розробити проектно-технічну документацію і виконати відповідно з нормами ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід і каналізація» підключення об'єкту розрахунковим діаметром з урахуванням потреб на пожежогасіння від водопровідної мережі в районі розміщення об'єкту.


4. Тиск у точці підключення 2,5 атм.

5. Мережа (кільцева, тупикова): тупикова.

6. На ділянці водопровідної мережі встановити у відповідності з нормами ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» пожежні гідранти.

7. При проектуванні і виробництві робіт закладати укладання водопровідних мереж трубами з високоміцного чавуну, ПВХ, ПЕ, передбачити встановлення засувок з гумованим клином і неметалічних або чавунних фасонних частин. При прокладці ПВХ і ПЕ труб передбачити укладання попереджувальної стрічки, компенсаторів.

8. Глибина закладання водопровідної мережі приймається згідно з ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».



9. Для організації обліку води розробити проектно-технічну документацію та передбачити вузли комерційного та розподільного обліку витрат води з засобами обліку розрахункового калібру, які відповідають ДСТУ EN14154-1, регулятора, в доступному для обслуговування приміщенні з надійною гідроізоляцією, освітленням, температурою повітря не нижче +5°C (відповідно до розділу 13 ДБН В.2.5-64:2012 “Внутрішній водопровід і каналізація”). Забезпечити встановлення модему для дистанційної передачі інформації про витрати в КП “Харківводоканал”. Проектно-технічну документацію узгодити з відділом головного метролога КП “Харківводоканал”.

10. Особливі умови:

а) Проектно-технічну документацію на водопостачання замовити в спеціалізованій проектній організації, з урахуванням протипожежних, санітарно-гігієнічних і природоохоронних вимог, діючих на території України.

б) Проектно-технічну документацію на водопостачання на передпроектній стадії надати на розгляд до КП «Харківводоканал» (вул. Конторська, 90, тел. 739 95 40).


в) Проектно-технічну документацію на водопостачання надати на розгляд в КП «Харківводоканал» (вул. Конторська, 90) і зареєструвати в Пісочинській селищній раді та Департаменті містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації в уставленому порядку.

г) Перед початком будівництва отримати дозвіл на порушення об'єкту благоустрою в Пісочинській селищній раді Харківського району Харківської області і про початок земляних робіт повідомити групу технічного нагляду КП «Харківводоканал» (тел. 739 98 38).

д) Виконавчу зйомку на водопостачання надати на розгляд в КП «Харківводоканал» (вул. Конторська, 90, тел. 739 95 40) і зареєструвати в Пісочинській селищній раді та Департаменті містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації у встановленому порядку.

е) Приєднання (врізка) збудованого трубопроводу до діючої водопровідної мережі виконується відповідно до вимог «Правил благоустрою території м. Харкова», будівельною організацією в присутності представника КП «Харківводоканал» Комплексу Харківводопостачання (виклик представника за тел. 712 46 73 вул. Велика Гончарівська, 28), при наявності акта готовності до врізки та виконавчої зйомки зареєстрованої в уставному порядку.

ж) Після закінчення будівництва виконати роботи з благоустрою розритої території (відновлення асфальтобетонного та інші покриття).



Всі роботи виконуються за рахунок коштів замовника.

11. Укласти «Договір про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення» в Департаменті збуту КП «Харківводоканал» (вул. Шевченка, 2, тел. 707 58 09) у встановленому порядку.

Точка розмежування балансової належності – перший фланець засувки у водопровідному колодязі на водопровідному ввіді від міської водопровідної мережі.

Технічні умови є невід'ємною частиною вихідних даних на проектування і не дають права на виконання робіт і підключення об'єкта до водопровідних систем м. Харкова.


Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (ст. 30 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”).

Відпуск води на господарсько-питні потреби в об'ємі 67,8 м<sup>3</sup>/добу, буде можливий після виконання даних технічних умов.

Генеральний директор

В.В. ПАНОВ

Сірко 739 95 09



ХАРКІВСЬКА  
МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО  
ГОСПОДАРСТВА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ХАРКІВВОДОКАНАЛ»

вул. Шевченка, 2, м. Харків, 61013  
р/р UA 28351629000000002600910821  
в АТ «МЕГАБАНК»  
код ЄДРПОУ 03361715  
тел.: +38 (057) 712-15-21, факс: +38 (057) 712-17-65  
e-mail: office@vodokanal.kharkov.ua  
http://vodokanal.kharkov.ua



KHARKIV  
CITY COUNCIL  
DEPARTMENT OF MUNICIPAL  
SERVICES

MUNICIPAL ENTERPRISE  
«KHARKIVVODOKANAL»

2, Shevchenko Str., Kharkiv, 61013  
p/a UA 28351629000000002600910821  
JSC MEGABANK  
EDRPOU 03361715  
tel.: +38 (057) 712-15-21, fax: +38 (057) 712-17-65  
e-mail: office@vodokanal.kharkov.ua  
http://vodokanal.kharkov.ua

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_

## ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 6/ЮО - К

від "05" січня 2021 року

На водовідведення згідно з п.3.8 та п.3.10 Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України

### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. **Замовник: ПІСОЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.**
2. **Об'єкт каналізування: Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з прибудовою басейну по вул. Соснова, 1-Б в мікрорайоні "Мобіль" смт Пісочин Харківського району Харківської області.**
3. **Проектна організація: на вибір замовника.**

комунальне підприємство  
«ХАРКІВВОДОКАНАЛ»  
№03361715  
Відділ з підготовки, видачі технічних умов,  
розробці, погодженню проектно-кошторної  
документації з водовідведення

*Григорук* *Курочка* *Ч.А.*

00023015

## УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод в обсязі 67,8 м<sup>3</sup>/добу:
  - скид умовно чистих вод — 59,7 м<sup>3</sup>/добу;
  - середньодобове скидання госп.фекальних стоків — 8,1 м<sup>3</sup>/добу.

2. До системи каналізації м. Харкова приймаються стічні води споживачів, що не порушують роботу каналізаційної мережі та споруд, забезпечують безпеку їх експлуатації та можуть бути очищені на очисних спорудах разом із стічними водами від населення згідно з вимогами “Правил приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу м. Харкова”, затверджених рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.09.2010 № 321.

3. Поверхневі, дренажні, агресивні стоки та осади локальних очисних споруд у госп.фекальну систему водовідведення населеного пункту не приймаються.

Скид умовно чистих вод від басейну на території об'єкту в обсязі 59,7 м<sup>3</sup>/добу (згідно розрахунку) передбачити у систему зливної каналізації.

4. Водовідведення об'єкту виконати на мережу госп.фекальної каналізації Д=200 мм, що проходить по вул. Сосновій.

5. На випуску госп.фекальної каналізації передбачити контрольний колодязь для відбору проб.

6. Проект реконструкції об'єкту та виконавчу зйомку каналізування об'єкту замовити в спеціалізованій установі, що має кваліфікаційний сертифікат на виконання цього виду робіт, надати на розгляд в КП “Харківводоканал” (вул. Конторська, 90, тел. 739 98 92), погодити у встановленому порядку на відповідність санітарно-гігієнічним і природоохоронним вимогам, що діють на території України.

7. Укласти “Договір про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення” в Департаменті збуту КП “Харківводоканал” (вул. Шевченка, 2, тел. 707 58 09) з обсягом 8,1 м<sup>3</sup>/добу.

Генеральний директор

В.В. ПАНОВ

Щербак 739 97 91

