

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор КП "СОФІЯ"

Загваздін С.М.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 06/22

від 05 липня 2022р.

на приєднання

приватної земельної ділянки

до комунальних мереж водовідведення та водопостачання

с. Софіївська Борщагівка

(найменування об'єкта будівництва)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1.Замовник фізична особа Бутмерчук Михайло Валерійович, заява від 20.10.2021р.

2.Найменування об'єкта будівництва приватна ділянка

3.Місцезнаходження об'єкта будівництва с.Софіївська Борщагівка вул. Шевченка,
кад.ном.3222486201:01:021:5011;3222486201:01:021:5012

4.Вид будівництва (нове, реконструйоване): _____

5.Проектна організація ФОП Тимчак Г.П.

(найменування, місцезнаходження, № телефону, П.І.Б, ГППа)

6.Нормативні терміни:

Проектування _____

Будівництва _____

Введення об'єкта будівництва в експлуатацію _____

7.Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта _____ тис.грн.

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.Потреба у воді до 28,8 м³/добу, максимальні витрати _____ л/сек.

Відпуск води проводиться: цілодобово/за графіком з _____ до _____ годин.

2.Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води
повністю

(повністю, є відхилення за показниками _____)

3.Місцем підключення є, - водопровідна мережа Ду50 по пров. Шупика перед
будинком пров.Шупика,19 з тиском у точці підключення від 2,5 до 5,0 атм. (кгс/см²). В місці
підключення збудувати оглядовий колодязь зі встановленням запірної арматури.

4.Мережа _____ тупикова

(кільцева, тупикова)

5.На ділянці мережі, яка проектується, встановити:

визначити проектом _____

(пожежні гідранти, водорозбірні колонки тощо)

6.Рекомендований матеріал для труб вводу _____ ПЕ

7.Глибина закладання _____ м. (згідно із ДБН В.2.5-74:2013)

8.На водопровідному вводі водомірний вузол обладнати

встановити лічильник Ду25, який здатний працювати в умовах підвищеної
вологості і в місцях, схильних до затоплення. Місце встановлення - оглядовий колодязь в місці
підключення. .

(місце установки, тип водолічильника, діаметр)

9.Особливі умови:

Біля приватної ділянки збудувати оглядовий колодязь зі встановленням запірної
арматури.

(необхідність будівництва резервуарів чистої води, підкачувальних пристроїв, установки діафрагм, обмежувачів витрат води,
регуляторів тиску, використання систем оборотного та повторного промислового водопостачання тощо)

10.Точка розподілу є місце приєднання пров.Шупика

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:

- а) середньодобове скидання стоків _____ 28,8 _____ куб.м/добу;
б) максимальне скидання стоків _____ л/сек;
в) коефіцієнт нерівномірності _____;
г) БСК 5 від _____ мг/л до 200 мг/л;

д) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні і шкідливі речовини і їх гранично допустимі концентрації в стоках (в контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод):

- завислі та спливаючі речовини не більше 300 мг/л;
- нафтопродукти не більше 4,5 мг/л;

Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держкомбуду України від 19.02.2002р. №37, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.04.2002р. за № 403/6691

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам СНиП. 2.04.03-85, Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держкомбуду України від 19.02.2002р. №37, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.04.2002р. за № 403/6691. Правилам приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва, затвердженими розпорядженням КМДА 12.10.2011р. за №1879. Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства з питань ЖКГ України від 27.06.2008р. №190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.10.2008р. за № 936/15627.

2. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на майданчику об'єкта будівництва таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:

а) -;
3. Місцем приєднання випуску системи водовідведення с: напірна каналізаційна мережа Ду63 по пров.Шупика. В місці підключення збудувати оглядовий колодязь зі встановленням запірної арматури.

4. Точка розподілу є: місце приєднання с. Софіївська Борщагівка, пров.Шупика.

5. Особливі умови: напроти будинку збудувати оглядовий колодязь зі встановленням запірної арматури та зворотнім клапаном.

(Необхідність обладнання випуску решіткою, усереднювачами, вимірювачами витрат стоків, пробовідбірниками єдиного або роздільного випусків промислових, зливових і побутових стоків, локальних очисних споруд промислових стоків тощо на території підприємства, обладнання контрольних колодязів тощо).

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарську-побутову систему водовідведення с.Софіївська Борщагівка не приймаються.

7. Проект зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення об'єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання в КП «Софія».

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта.

Після виконання робіт власнику ділянки укласти з КП «Софія» договір на водопостачання та водовідведення.

Без заключення договору та опломбування лічильників представником КП «Софія» користуватися послугами централізованого водопостачання та водовідведення категорично заборонено !!!

КП «Софія»
тел. (044)507-29-76

Головний інженер

І.П.Ярофеєнко

отримав:

(підпис, ПІП, дата)