



ТОВ «ІНФОКС»

Філія «ІНФОКС ВОДОКАНАЛ»

65039 м. Одеса, вул. Басейна, 5
тел. 728-41-01, факс: 728-41-21
E-mail: post@infovod.com.ua

№ 138-88 від 26.01.09

на №1009 от 30.10.08

Управление архитектуры и градостроительства
КП «Одспроект»

Начальнику отдела паспортов
Трушковской С.А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на водоснабжение и водоотведение

гостиницы

по ул. Канатная, 15

Заказчик: ООО «Фортиус»

Расход воды: 21,26 м³/сут.

Отвод стоков: 21,26 м³/сут.

1. При проектировании водоснабжения предусмотреть:

1.1. Источником водоснабжения данного района является ВНС «Южная».

1.2. Вода, подаваемая в данный район, соответствует ГОСТ 2874-83 «Вода питьевая» - полностью.

1.3. Водоснабжение объекта предусмотреть от городского водопровода $d=100$ мм проходящего по ул. Канатная.

1.4. В точке подключения предусмотреть устройство колодца с установкой запорной арматуры. Материал труб и арматуры должен обеспечивать срок эксплуатации не менее 50 лет.

1.5. Напор в водопроводе составляет 16-18м.

1.6. Ввод водопровода на объект оборудовать прибором учета воды. Место установки и диаметр водомера согласовать со службой по контролю за использованием.

2. При проектировании водоотведения необходимо учесть:

2.1. Бассейн канализования: - «Северный»

2.2. Система водоотведения в указанном районе - общесплавная.

2.3. Для отвода хозяйственно бытовых стоков использовать существующий канализационный выпуск, предварительно проверив его техническое состояние, при необходимости переложить.

2.4. Концентрация загрязнений сбрасываемых стоков не должна превышать концентрации предусмотренных «Правилами приема сточных вод в городскую систему канализации».

3. При увеличении объемов водопотребления технические условия на дополнительное водоснабжение и водоотведение получить в установленном порядке.

4. Настоящие технические условия являются основанием для проектирования и не дают права на производство работ.

5. Составленный проект водоснабжения и водоотведения согласовать с филиалом «Инфоксводоканал».

Технические условия действительны в течение года с момента выдачи.

Технический директор

О.Ю.Войтенко

Иск. Сейдарт Л.Б.
728-41-21



ОРИГІНАЛОМ