

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Директор, ПП «Приватний «Сонячне Закарпаття»

О. О. Кондор



ТЕХНІЧНІ УМОВИ

від «26» грудень 2022 року

На приєднання

Водопостачання та водовідведення

(найменування об'єкта будівництва)

с. Поляна

(найменування населеного пункту)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник - ТОВ «ДК «ЛЕБІДЬ»
2. Найменування об'єкта будівництва багато квартирний житловий будинок в с. Поляна, вул. Курортна 26, Свалявського району
3. Місце знаходження об'єкта будівництва с. Поляна, вул. Курортна 26, Свалявського району, кадастровий № 2124084401:06:001:0089
4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція) нове
5. Проектна організація (найменування, місцезнаходження, № телефону, П.І.Б. _____)
6. Нормативні терміни:
Проектування
Будівництва
- Введення об'єкта будівництва в експлуатацію _____ рік
7. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта _____ тис.грн.

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба в воді 24 м³/добу, максимальні витрати л/с, л/с на зовнішнє пожежогашіння, відпуск води проводиться: 24 год/добу.
2. Вода, що подається відповідає вимогам питної води повністю.

3. Місце підключення водопровідного вводу будівлі, що проектується є існуюча водопровідна Ø 150(сталь), яка прокладена біля ділянки будівництва. На місці підключення встановити колодязь, запірну арматуру на вводах, та пожежні гідранти згідно норм. У точці підключення гарантується тиск 3,5-4,5 атм. Цілодобово.

4. Мережа кільцева

(кільцева, тупикова)

5. На ділянці мережі, яка проектується, встановити: пожежні гідранти, на вводах- запірну арматуру.

(пожежні гідранти, водозабірні колонки тощо)

6. Рекомендований матеріал для труб вводу сталь або поліетилен

7. Глибина закладання 1,2 м (з досвіду закладання, або БНІП 2. 04. 02-84)

8. На водопровідному вводі водомірний вузол обладнати лічильником, зворотним клапаном та запірною арматурою

(місце установки, тип водоміра, діаметр)

9. Особливі умови: В разі необхідності, встановити резервуари для зовнішнього пожежогасіння.

(необхідність будівництва резервуарів чистої води, підкачувальних пристроїв, установки діафрагм,

Підключення води та каналізації проводиться працівниками сан. «Сонячне Закарпаття».
обмежувачів витрат води, регуляторів тиску використання систем оборотного та повторного промислового водопостачання тощо)

10. Точка розділу є місце приєднання до існуючої водопровідної мережі

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1 Санітарно-технічні показники стічних вод :

а) середньодобове скидання стоків 24 м³ /добу :

б) максимальне скидання стоків л/с :

в) коефіцієнт нерівномірності ;

г) БГІК повн. від мг / л до 250 мг / л ;

г) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках (в контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод)

завислі речовини, що спливають не більше 250 мг / л ;

жири не більше 30 мг / л ; будівельне сміття, господарсько-побутове сміття,

грунт - не допускається.

Концентрації солей важких металів повинні відповідати нормам, які встановлені "Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України", затвердженими наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року №37, зареєстрованим в Мінюсті України 26 квітні 2002 року за № 403/6691.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.03 - 85 , "Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України", затвердженими наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року № 37, зареєстрованим в Мінюсті України 26 квітня 2002 року за № 403/6691 та місцевими Правилами приймання с. Поляна (назва населеного пункту). Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведеннями в населених пунктах України, затвердженими

наказом Міністерства з питань житлово- комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 року за № 936/15627.

2. Для дотримання вимог п. 1 необхідно проведення на майданчику об'єкта будівництва таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:

3. Місцем приєднання каналізаційних випусків від будівлі, що проектується, є існуючий каналізаційний колодязь на існуючій мережі побутової каналізації села.

4. Точка розподілу є місце приєднання до вуличної мережі водовідведення _____

5. Особливі умови _____

(необхідність обладнання колодязя решіткою, усереднювачами,

вимірювачами витрат стоків, проб відбірниками єдиного або роздільного випусків промислових, зливових і побутових

Підключення проводиться працівниками сан. «Сонячне Закарпаття».

стоків, локальних очисних споруд промислових стоків тощо на території підприємства, обладнання контрольних колодязів тощо).

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються.

7. Проект зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення об'єкта будівництва в одному примірнику передається на розгляд і зберігання виробнику, який видав технічні умови.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина сьома статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

Провідний інженер
ДП Санаторій «Сонячне Закарпаття»

(підпис)

(П.І.Б.)