

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ  
«ДНІПРОВСЬКИЙ»  
ЄДРПОУ 30420987  
Тел. +380675621615  
Адреса: вул. Теплична, 1  
с. Єлизаветівка, Петриківський  
р-н, Дніпропетровська обл.,  
Україна, 51831



LIMITED LIABILITY  
COMPANY GREENHOUSE  
COMPLEX DNIPROVSKY  
EDRPOU 30420987,  
Tel.+380675621615  
Address: Teplichnaya Street,  
1, Elizavetovka, Petrikovsky  
District, Dnipropetrovsk  
Region, Ukraine, 51831

28.06.2022р.

Технічні умови з електропостачання по проєкту:  
«Нове будівництво резервної котельні потужністю 24 МВт на органічному  
паливі (тріска та агропелети) для тепличного комплексу, розташованого за  
адресою: 51831, Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, с. Єлизаветівка,  
вул. Теплична, 1»

1. Точку підключення прийняти існуюче КТП№4 фідери №3 та №16;
2. Напруга в точці підключення – 10 кВ;
3. Ступень надійності електропостачання котельні – І;
4. Навантаження на котельню по розрахунку, встановлена потужність обох черг не більше 1000 кВт;
5. Проектом передбачити встановлення 2-х КТП 10/0,4 (КТП№5 та КТП№6) біля проєктуємої котельні;
6. Прокладання кабелів живлення 10 кВ та 0,4кВ до котельні передбачити підземно;
7. Передбачити технічний облік споживання електричної енергії окремо для кожного вводу. Місце розташування передбачити у КТП№5 та КТП№6;
8. У приміщенні котельні передбачити встановлення 2-х АВР для 1-ї та 2-ї черги окремо;
9. Проект виконати з дотримання вимог ПУЕ та НПАОП 40.1-1.32-01.

Директор ТОВ «ТК «ДНІПРОВСЬКИЙ»



Сергій ЗАДОРЖНІЙ