



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

**БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ РІЧОК
ЗАХІДНОГО БУГУ ТА СЯНУ**

вул. Родини Крушельницьких, 14, м. Львів, 79017 тел./факс (0322) 75-10-28, (0322) 99 92 77
E-mail: 01038909@mail.gov.ua; buvrzbts@gmail.com; сайт: buvrzbts.davr.gov.ua, ЄДРПОУ 01038909

**Директору ТОВ «Зерно Елевейт»
Олександрю КОВИЛІНУ**

Технічні умови

щодо скиду очищених побутових та дощових стоків у меліоративний канал по об'єкту «Нове будівництво елеваторного комплексу сушіння та зберігання зерна потужністю 40000 т по вул.Механізаторів, 25 в с.Сапіжанка, Львівського району Львівської області»

Розглянувши детальний план забудови елеваторного комплексу сушіння та зберігання зерна потужністю 40000 т на території Кам'янка-Бузької територіальної громади в с.Сапіжанка, вул.Механізаторів, 25 Львівського району Львівської області, містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва, Вам необхідно:

1. Скид очищених побутових та дощових стоків, після очисних споруд, у меліоративний канал Кам'янської осушувальної системи проводити з дотриманням вимог Водного кодексу України та закону України «Про меліорацію земель».
2. З метою забезпечення пропуску очищених стічних вод та запобіганню підтоплення прилеглих територій, провести механізовану очистку меліоративного каналу від мулу та чагарникової рослинності.
3. Скид очищених побутових та дощових стоків у меліоративний канал здійснювати через закритий колектор, без негативного впливу на поверхневі та ґрунтові води.
4. На виході колектора влаштувати залізобетонний оголовок.
5. Місце скиду стічних вод у меліоративний канал закріпити залізобетонними плитами на відстань 1,5 м по обидві сторони.
6. Роботи, пов'язані з влаштуванням закритого колектора та очистку меліоративного каналу виконувати у присутності представників Сокальської експлуатаційної дільниці (конт.тел. 0(67)395 33 74).
7. Вода, яка буде скидатися в меліоративний канал, після очисних споруд,

повинна відповідати санітарним вимогам

БУВР Західного Бугу та Сяну

№ 05/268 від 02.03.2023

Підписав: Туцький Роман Іванович

Сертифікат: 26B2648ADD3032E104000000EEAF2100D693AD00

Дійсний: з 09.12.2022 10:47:59 по 08.12.2023 10:47:59



8. Поверхневі стічні води, з місць відстою автотранспорту та з території в цілому, повинні підлягати очистці на локальних очисних спорудах (резервуарах-відстійниках з бензомасловловлювачем).
9. Забезпечити постійний догляд за меліоративним каналом, в який будуть скидатися стічні води, з метою охорони його від забруднення, засмічення та замулення.

У випадку порушення вимог водного законодавства та невиконанні технічних умов до власників будуть застосовані міри згідно чинного законодавства.

Начальник управління

Роман ТУЦЬКИЙ

Н.Юр, 275 10 28

