

**Дочірньому підприємству
«Кондитерська корпорація «РОШЕН»»**

Щодо вихідних даних

На виконання договору з коригування проекту по об'єкту: «Нове будівництво складського комплексу для зберігання готової продукції кондитерського виробництва по вул. Енергетична, б/н в м. Вінниці» повідомляємо, що

У складах зберігання готової продукції передбачено кондиціонування та повітряне опалення суміщене з вентиляцією із застосуванням руфтопів з функцією теплового насосу. Руфтопи працюють на обігрів до температури зовнішнього повітря -15 оС. При нижчих температурах нагрів повітря передбачено електричними калориферами. Руфтопи працюють на озонобезпечному фреоні R410A. Також в агрегатах, для максимального енергозбереження, передбачені ЕС вентилятори.

З огляду на все вище вказане, жодної необхідності в отриманні технічних умов на теплопостачання немає.

З повагою,

**Директор ТОВ «МОБУД»
Мещерських Г.В.**

**Головний інженер проекту ТОВ «МОБУД»
Курлаєв В.В.**