
Дата видачі: _____
Термін дії – 2 роки

Технічні умови № __1__
на приєднання до електричних мереж
виробничого цеху та допоміжних господарсько-побутових споруд за адресою:
Житомирська обл. м. Коростишів, вул. Героїв Чорнобиля 56 А

1. Місце знаходження об'єкта споживача:

Житомирський район, м. Коростишів, вул. Героїв Чорнобиля 56 А.

Призначення об'єкта: виробничий цех.

Прогнозований рік завершення будівництва: 2022-2023р.

2. Величина розрахункового максимального навантаження, що потребується (за роками):

2022р. - 51,0 кВт

в тому числі:

I категорія **0 кВт**

в тому числі для:

електронагрівальних установок 0 кВт

екологічної броні 0 кВт

аварійної броні 0 кВт

технологічної броні 0 кВт

II категорія **0 кВт**

в тому числі для:

електронагрівальних установок 0 кВт

екологічної броні 0 кВт

аварійної броні 0 кВт

технологічної броні 0 кВт

III категорія **51.0 кВт**

в тому числі для:

електронагрівальних установок - кВт

3. Точка приєднання в існ. ГРЩ-0.4 кВ

Напруга в точці приєднання 0,4 кВ.

4. Для одержання потужності необхідно виконати:

4.1 Електропостачання проектного об'єкту виконати від ГРЩ-0.4 кВ;

4.2 Вимоги до ліній 0,4 кВ:

- електропостачання виконати КЛ-0.4 кВ;

- трасу, умови підключення, обсяги робіт по прокладанню КЛ-0.4 кВ визначити проектом та погодити з всіма зацікавленими організаціями на стадії проектування.

5. Вимоги до розрахункового обліку електричної енергії:

- відповідно до ПУЕ та ПКЕЕ;

- по існуючому обліку.

6. Вимоги до компенсації реактивної потужності: вирішити проектом.

7. Релейний захист і автоматика, захист від коротких замикань та перенавантажень:

відповідно до ПУЕ.

8. Телемеханізація: не вимагається.

9. Організація зв'язку: не вимагається.

Директор:

М.П.

(підпис)

ПІБ

Виконавець

Гол. енергетик:

(підпис)

ПІБ