

## ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТИМЧАСОВОГО ПРИЄДНАННЯ до електричних мереж електроустановок

Додаток 1  
до договору про  
тимчасове приєднання до  
електричних мереж від  
«30» березня 2023 року  
№ 422-23-С

Дата видачі: «30» березня 2023 року

Назва  
об'єкта: **реконструкція площі на розі вулиць Буковинської і Подільської**

Замовник: **Новодністровська міська рада**

1. Місце розташування об'єкта замовника: **м.Новодністровськ, мікрорайон "Юність"**

Функціональне призначення об'єкта **інше**

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії:  
енергії :

I категорія	___ кВт;
II категорія	___ кВт;
III категорія	___ кВт;

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої  
дозволеної (приєднаної) потужності **35,0 кВт; Напряга – 0,38 кВ**

I категорія	___ кВт;
II категорія	___ кВт;
III категорія	35,0 кВт;

### ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ НА МЕЖІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗАМОВНИКА (НА МЕЖІ ЦІЄЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ)

4.1.Тимчасове джерело електропостачання: **ПС 110/10 "Новодністровськ" ПЛ-10 кВ Л-517  
"Вузол зв'язку" ТП-537.**

4.2.Тимчасова точка забезпечення потужності: **РУ-0,4 кВ ТП-537.**

4.3.Тимчасова точка приєднання: **вивідні клеми першого комутаційного апарату в  
шафі обліку об'єкта**


4.4.Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в  
тимчасовій точці приєднання електроустановки.

### Вимоги до електроустановок Замовника

5. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

5.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж  
внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця  
розташування електроустановок замовником):

Начальник Кельменецького РЕМ



Рибак І.М.