



**ДТЕК Київські
Регіональні Електромережі**

Оператор системи
розподілу

Додаток №1

до Договору про тимчасове приєднання
до електричних мереж від 21.11.2022 р.
№ПТП 019801 211122 1 10 04 7 000000 1
На запит №Р111122128133 від 11.11.2022 року

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТИМЧАСОВОГО ПРИЄДНАННЯ
до електричних мереж електроустановок**

Дата видачі 21.11.2022 року

Технічні умови №ПТП 019801 211122 1 10 04 7 000000 1

**Склад для обслуговування будівель торгівлі,
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»**

(назва об'єкта та повне найменування підприємства, ім'я, по батькові Замовника)

1. Місце розташування об'єкта Замовника: **Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, кад. №3220888000:03:006:0199.**

Функціональне призначення об'єкта: **Комерційна діяльність.**

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії: - кВт:

I категорія - кВт,

II категорія - кВт,

III категорія - кВт.

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності: **272 кВт:**

I категорія - кВт,

II категорія - кВт,

III категорія **272** кВт.

**ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ НА МЕЖІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
ЗАМОВНИКА (НА ТЕРИТОРІЇ ЦІЄЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ)**

4.1. Тимчасове джерело електропостачання: **даними технічними умовами не передбачено;**

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер:

даними технічними умовами не передбачено.

(номер, копії)

4.2. Тимчасова точка забезпечення потужності: **даними технічними умовами не передбачено;**

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер:

даними технічними умовами не передбачено.

(номер або об'єднання)

4.3. Тимчасова точка приєднання: **даними технічними умовами не передбачено;**

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер:

даними технічними умовами не передбачено.

(номер, копії)

Напруга приєднання: - кВ.

4.4. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника

5. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

5.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця розташування електроустановок замовником): **не вимагається.**

5.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: **не вимагається.**

5.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: **не вимагається.**

5.4. Вимоги до безпеки електропостачання: **не вимагається.**

6. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку: **не вимагається.**

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

7. Для тимчасового одержання потужності оператору системи розподілу необхідно виконати:

7.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника: **не вимагається.**

7.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: **не вимагається.**

7.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: **не вимагається.**

7.4. Вимоги до безпеки електропостачання: **не вимагається.**

Специфікація та вартість обладнання та матеріалів, необхідних для виконання будівельно монтажних робіт лінійної частини приєднання:

№ з/п	Перелік обладнання, матеріалів та робіт, необхідних для надання послуги з приєднання	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	ПДВ, тис. грн	Всього, вартість, тис. грн (з ПДВ)
1	2	3	4	5
1	Вартість робіт та матеріалів для виконання лінійної складової приєднання	—	—	—
	Всього	—	—	—

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ, ЯКА НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ЗДІЙСНЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ (ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ) МЕРЕЖ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ

8.1. Тимчасове джерело електропостачання: **ПС 110/10 кВ «В. Олександрівка», ЛЕП-10 кВ Л-84 «Лабораторна»;**

(диспетчерська назва, ліній електропередачі, підстанції)

номер: **визначити проєктом.**

(опори, копірки)

8.2. Тимчасова точка забезпечення потужності (точка приєднання): **на контактних приєднаннях до ЛЕП-10 кВ Л-84 «Лабораторна»;**

(диспетчерська назва, ліній електропередачі, підстанції)

номер: **визначити проєктом.**

(опори або об'єднання)

8.3. Тимчасова точка приєднання: **на контактних приєднаннях до ЛЕП-10 кВ Л-84 «Лабораторна»;**

(диспетчерська назва, ліній електропередачі, підстанції)

номер: **визначити проєктом.**

(опори, копірки)

Напруга приєднання (в альтернативній точці приєднання): **10 кВ; (трифазна схема приєднання).**

8.4. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника

9. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

9.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника:

- **Внутрішнє електропостачання об'єкту виконати згідно проєкту.**
- **Проектном обґрунтувати категорію надійності електропостачання електроприймачів відповідно до вимог чинних нормативних документів.**
- **На земельній ділянці замовника встановити трансформаторну підстанцію (ТП) 10/0,4 кВ з трансформатором необхідної потужності. Конструктивне виконання, безпосереднє місце встановлення ТП-10/0,4 кВ та потужність силового трансформатора визначити проєктом.**
- **Будівництво відгалуження ЛЕП-10 кВ від оп. №103 (номер опори уточнити при проєктуванні в мережах ПрАТ «ДТЕК КРЕМ») ЛЕП-10 кВ Л-84 «Лабораторна» до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, що проєктується.**

В разі повітряного виконання ЛЕП-10 кВ, рекомендовано застосовувати металеві оцинковані гнуті опори або залізобетонні опори відповідно до проєктного рішення.

У разі кабельного виконання ЛЕП-10 кВ, передбачити кабель з ізоляцією із зшитого поліетилену в одножильному виконанні номінальною напругою 20 кВ та встановленням блоку "запобіжник-роз'єднувач" в місці приєднання відгалуження. Переріз струмопровідних жил КЛ-10 кВ визначити проєктом.

• **Встановлення в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, що проєктується, необхідної кількості комутаційних апаратів. Тип та параметри визначити проєктом.**

• **Запроєктувати та спорудити необхідну кількість ЛЕП-0,4 кВ від РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, що проєктується, до ВРП-0,4 кВ об'єкту. Конструктивне виконання та технічні характеристики ЛЕП-0,4 кВ визначити проєктом.**

• Для електропостачання об'єкту передбачити встановлення необхідної кількості ввідно-розподільчих пристроїв (ВРП) 0,4 кВ об'єкту.

Схему мереж 10 кВ та 0,4 кВ визначити проектом.

У разі, якщо потужність електроустановок об'єкту, що прислудується, перевищує 50 кВт, передбачити дотримання нульового перетоку реактивної потужності в точці прислудування (крім населення).

9.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:

• Розрахунок струмів короткого замикання в даному ланцюгу живлення. По результатах розрахунків вибрати уставки релейного захисту та трансформатори струму. У разі необхідності, проектом передбачити реконструкцію та/або налаштування релейного захисту.

• У разі кабельного виконання ЛЕП-10 кВ, виконати розрахунок ємнісних струмів на шинах 10 кВ ПС 110/10 кВ «В. Олександрівка». У разі необхідності, виконати необхідний обсяг робіт по їх компенсації.

9.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: не вимагається.

9.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

Підключення електроустановок буде здійснено за умови дотримання Правил охорони електричних мереж.


Захисні заходи безпеки електроустановок виконати відповідно до вимог ПУЕ і вимог «Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних електроустановок». НПА ОП 40.1-1.32.01 (ДНА ОП 0.00-1.32-01).

10. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку:

При розробці проекту виконати умови «Рекомендацій щодо влаштування вузлів обліку електричної енергії ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з урахуванням глави 1.5 ПУЕ, розділів V та VI Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №311, розділу 11 ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення».

*Перелік рекомендацій щодо технічних характеристик засобів обліку та їх типів знаходиться на офіційному сайті ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається:



ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ В МЕРЕЖАХ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

11.1. Суб'єкт господарювання: даними технічними умовами не передбачено.

(назва, місце розташування, код ЄДРПОУ)

11.2. Тимчасове джерело електропостачання: даними технічними умовами не передбачено;

(диспетчерська назва ліній електропередачі, підстанції)

номер: даними технічними умовами не передбачено.

(гатори або обладнання)

11.3. Тимчасова точка забезпечення потужності: даними технічними умовами не передбачено;

(диспетчерська назва ліній електропередачі, підстанції)

номер: даними технічними умовами не передбачено.

(гатори або обладнання)

11.4. Тимчасова точка приєднання: даними технічними умовами не передбачено;

(диспетчерська назва ліній електропередачі, підстанції)

номер: даними технічними умовами не передбачено.

(гатори, копірки)

Напруга приєднання: _____ - _____ кВ.

11.5. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника

12. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

12.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця розташування електроустановок замовником): **не вимагається**.

12.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: **не вимагається**.

12.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: **не вимагається**.

12.4. Вимоги до безпеки електропостачання: **не вимагається**.

13. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку: **не вимагається**.

14. Замовником погоджено встановлення точки приєднання:

на межі земельної ділянки (на території цієї земельної ділянки) замовника (виконання будівельно-монтажних робіт зовнішніх електричних мереж (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) від точки забезпечення потужності до точки приєднання здійснюється оператором системи розподілу): **не погоджено**;

яка не передбачає здійснення реконструкції (технічного переоснащення) мереж оператора системи розподілу: **погоджено**;

в мережах суб'єкта господарювання: **не погоджено**.

Протягом шести місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану тимчасово приєднані електроустановки (у тому числі електроустановки приєднані за рахунок резерву потужності інших споживачів) мають бути приєднані до системи розподілу відповідно до вимог Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року №310.

До початку виконання будівельно-монтажних робіт з електрозабезпечення електроустановок об'єкту замовника технічні рішення, які передбачають використання існуючих інфраструктурних об'єктів електроенергетики, транспорту, комунікаційних мереж, будівель та споруд, попередньо узгодити з власником (балансоутримувачем) об'єкта інфраструктури.

Оператор системи розподілу:

**ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**

04136, м. Київ, вул. Стеценка, 1-А,

Код ЄДРПОУ 23243188

ІПН 232431810368

тел.: +38 044 459 07 40



Юшко А.М.

Замовник:

ТОВ «ТЕРРА БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

м. Київ, вул. Гончара Олесь, буд. 35

Код ЄДРПОУ 44521432

ІПН 445214326591

Керівник:

Сова Р.О.

_____ 2022 р.

М.П.

Примітка: Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.

ДОГОВІР
про тимчасове приєднання до електричних мереж
№ПТП 019801 211122 1 10 04 7 000000 1

м. Київ
(місце укладення)

21.11.2022 р.
(дата)

Приватне акціонерне товариство "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (далі – Виконавець послуг, ОСР), яке діє на підставі ліцензії, отриманої на виконання норм Законів України «Про ринок електричної енергії», «Про ліцензування видів господарської діяльності», рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії та дата набуття права на провадження ліцензованої діяльності Оператора системи розподілу наведені в Ліцензійному реєстрі, що розміщений на офіційному сайті НКРЕКП за посиланням: <http://www.nerc.gov.ua/>, в особі Юшко Андрія Миколайовича, який діє на підставі Довіреності №369/2022 від 11.08.2022 р., з однієї сторони,

та Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (далі – Замовник), в особі керівника Сова Романа Олександровича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони (далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей договір про тимчасове приєднання до електричних мереж (далі – Договір).

При виконанні умов цього Договору Сторони зобов'язуються діяти відповідно до чинного законодавства, зокрема вимог Постанови НКРЕКП №352 від 26.03.2022 р. Про особливості тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану (далі – Порядок).

1. Загальні положення

1.1. За цим Договором до електричних мереж Виконавця послуг тимчасово приєднується об'єкт: **Склад для обслуговування будівель торгівлі**

1.2. Місце розташування об'єкта Замовника: **Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, кад.№3220888000:03:006:0199.**

1.3. Місце (точка) забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється: **на контактних приєднаннях до ЛЕП-10 кВ Л-84 «Лабораторна».**

1.4. Точка тимчасового приєднання, яка розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки (межа балансової належності об'єкта Замовника) встановлюється на: **не передбачено технічними умовами.**

1.5. Альтернативні точки тимчасового приєднання (точки приєднання, які знаходяться у мережах ОСР і не передбачають здійснення реконструкції (технічного переоснащення) електричних мереж ОСР): **на контактних приєднаннях до ЛЕП-10 кВ Л-84 «Лабораторна».**

1.6. Тип приєднання об'єкта Замовника, залежно від технічних характеристик електроустановки та місця її розташування на дату тимчасового приєднання: **нестандартне приєднання.**

1.7. Основні технічні характеристики приєднання:

1.7.1. Величина потужності, замовленої до приєднання (у точці приєднання):	272 кВт		
1.7.2. Категорія надійності електропостачання:	I – - кВт	II – - кВт	III – 272 кВт
1.7.3. Ступінь напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності та буде становити:	10 кВ		

1.8. Замовником обрано альтернативну точку приєднання – виконання будівельно-монтажних робіт від точки приєднання, яка не передбачає здійснення реконструкції (технічного переоснащення) мереж оператора системи розподілу, до місця розташування об'єкта Замовника здійснюється Замовником, у тому числі із залученням підрядних організацій, які мають право на виконання зазначених робіт.


2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Виконавець послуг забезпечує надання послуги з тимчасового приєднання електроустановок об'єкта Замовника на умовах цього Договору, а саме надання послуги із тимчасового створення технічної можливості для передачі (прийняття) електричної енергії у місце приєднання електроустановки замовника, відповідної потужності до електричних мереж оператора системи розподілу (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності, у тому числі тимчасової зміни технічних параметрів.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Виконавець послуг зобов'язаний:

3.1.1. Надати Замовнику Технічні умови тимчасового приєднання.

 Юшко А.М.

_____ Сова Р.О.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Розробити на підставі технічних умов тимчасового приєднання №ПТП 019801 211122 1 10 04 7 000000 1 від 21.11.2022 р., що є невід'ємним додатком до цього Договору, проєктну документацію щодо будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника для об'єктів напругою в точці приєднання вище 27,5 кВ на відповідність технічним умовам на тимчасове приєднання.

3.2.2. Погодити, розроблену на виконання підпункту 3.2.1. пункту 3.2. цього Договору, проєктну документацію з Виконавцем послуг на відповідність вимогам технічних умов №ПТП 019801 211122 1 10 04 7 000000 1 від 21.11.2022 р., що є невід'ємним додатком до цього Договору.

3.2.3. Не пізніше 2 календарних днів повідомити Виконавця послуг про завершення виконання таких робіт.

3.2.4. Після виконання будівельно-монтажних робіт, надати Виконавцю послуг заяву про оформлення паспорта точки розподілу та гарантійний лист щодо дотримання вимог нормативно-технічних документів стосовно безпечної організації експлуатації змонтованих електроустановок, наказ про призначення особи відповідальної за експлуатацію електроустановок (для юридичних осіб у випадках, визначених нормативно-технічними документами).

3.3. Виконавець послуг має право:

3.3.1. Надавати послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу або самостійно, або із залученням підрядних організацій.

3.3.2. Залучати гуманітарну допомогу в частині реалізації послуги з тимчасового приєднання до електричних мереж об'єкта замовника, що використовується для тимчасового розміщення переміщених (евакуйованих) осіб з метою їх тимчасового проживання в модульних містечках, та для задоволення потреб підприємств із сфери управління Міністерства промисловості та енергетики, а також підприємств Державного концерну «Укроборонпром», які залучені до виконання мобілізаційного завдання, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Подавати Виконавцю послуг звернення, скарги, претензії та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді.

3.4.2. Прийняти рішення про будівництво лінійної частини тимчасового приєднання власними силами, у разі неможливості виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини приєднання Виконавцем послуг та повідомлення про це Замовника під час надання проєкту договору про тимчасове приєднання із зазначенням прогностичного періоду усунення цих причин.

3.5. Замовник послуги з тимчасового приєднання може ініціювати передачу у власність оператора системи розподілу електричних мереж від альтернативної точки приєднання до межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки до завершення процедури надання послуги з тимчасового приєднання у порядку, визначеному пунктом 10 Порядку.

3.6. У випадку реконструкції та/або технічного переоснащення обладнання електричних мереж такі мережі перебувають у власності та технічній експлуатації первинного власника таких мереж.

4. Плата за тимчасове приєднання та порядок розрахунків

4.1. Плата за приєднання Замовником не сплачується.

5. Відповідальність Сторін

5.1. У випадку неналежного виконання або невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством.

5.2. Виконавець послуг несе відповідальність за недотримання змісту, необґрунтованість виданих Технічних умов тимчасового приєднання.

6. Надання послуги з тимчасового приєднання до електричних мереж ОСР

6.1. Факт надання послуги з тимчасового приєднання підтверджується наданим ОСР (Виконавцем послуг) Замовнику Актом про надання послуги з тимчасового приєднання.

6.2. Акти про надання послуги з тимчасового приєднання надаються Замовнику ОСР (Виконавцем послуг) не пізніше ніж на третій робочий день після завершення будівельно-монтажних робіт та/або подання робочої напруги та проведення випробувань електрообладнання Замовника або обладнання зовнішнього електрозабезпечення Замовника.

Замовник зобов'язаний протягом 7 (семи) календарних днів з дня отримання акту про надання послуг з тимчасового приєднання підписати та повернути один примірник акту або надати мотивовану відмову від підписання акту.

6.3. Якщо в установлений п.6.2. Договору термін, Виконавець послуг не отримає підписаний Замовником акт про надання послуг з тимчасового приєднання або мотивовану відмову від його підписання, послуги вважаються такими, що прийняті Замовником з дотриманням усіх умов Договору, а зобов'язання Виконавця послуг вважаються виконаними належним чином.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

8. Строк Договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання його обома Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

8.2. Цей Договір може бути змінено або розірвано за ініціативою будь-якої Сторони у порядку, встановленому чинним законодавством.

8.3. Строк цього Договору може бути продовжений за вмотивованим зверненням однієї зі Сторін у порядку, встановленому чинним законодавством.

8.4. Цей Договір може бути розірвано у порядку, встановленому чинним законодавством, у разі невиконання Сторонами своїх зобов'язань.

9. Інші умови Договору

9.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються Сторонами письмово та підписуються уповноваженими представниками Сторін.

9.2. Цей Договір може бути змінений у разі внесення змін або скасування Постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 р. №352 «Про особливості тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану».

9.3. Врегулювання питань обґрунтованості вимог Технічних умов тимчасового приєднання, виданих Виконавцем послуг, та їх відповідності нормативно-правовим актам під час виконання цього Договору здійснюється Державною інспекцією енергетичного нагляду України згідно зі статтею 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» та п.11 Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану.

9.4. Протягом шести місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану тимчасово приєднані електроустановки на підставі цього Договору мають бути приєднані до системи розподілу відповідно до вимог Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року №310.

9.5. Сторони мають письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін.

9.6. Невід'ємною частиною договору є Додаток:

9.6.1. Додаток 1. Технічні умови тимчасового приєднання до електричних мереж електроустановок.

10. Реквізити Сторін

Виконавець послуг:

**ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**

04136, м. Київ, вул. Стеценка, 1-А,

Код ЄДРПОУ 23243188

ІПН 232431810368

тел.: +38 044 459 07 40



Юшко А.М.

М.П.

Замовник:

ТОВ «ТЕРРА БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

м. Київ, вул. Гончара Олеса, буд. 35

Код ЄДРПОУ 44521432

ІПН 445214326591

Керівник:

Сова Р.О.

" " 2022 р.

М.П.



**ДТЕК Київські
Регіональні Електромережі**

Оператор системи
розподілу

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
вул. Стеценка, 1-А,
м. Київ, 04136, Україна
+38 044 459 07 40

ТОВ «ТЕРРА БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Керівнику

Роману СОВІ

вул. Гончара Олеса, буд. 35,
м. Київ

Про розгляд заяви про тимчасове приєднання

Приватне акціонерне товариство «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – ОСР, Товариство) надає Вам Договір про тимчасове приєднання до електричних мереж №ПТП 019801 211122 1 10 04 7 000000 1 від 21.11.2022 (далі – Договір) з додатками, що були підготовлені на підставі Заяви про тимчасове приєднання №Р111122128133 від 11.11.2022.

У відповідності до норм ст.ст. 643, 645 Цивільного кодексу України, Вам необхідно протягом **20 календарних днів** з дати направлення ОСР даного листа з додатками (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією) розглянути зазначений Договір та додатки до нього та у разі згоди з його умовами підписати їх та повернути один примірник до Товариства.

Звертаємо Вашу увагу на те, що нормами ст.645 Цивільного кодексу України встановлено, якщо відповідь про прийняття пропозиції укласти договір одержано із запізненням, особа, яка зробила пропозицію, звільняється від відповідних зобов'язань.

З огляду на викладене просимо Вас підписати Договір про тимчасове приєднання та повернути підписаний примірник Договору протягом **20 календарних днів**.


Одночасно з цим повідомляємо, у зв'язку з обранням Вами альтернативної точки приєднання, Вам необхідно виконати будівельно-монтажні роботи, згідно отриманих технічних умов, у тому числі із залученням підрядних організацій, які мають право на виконання зазначених робіт.

Після виконання будівельно-монтажних робіт Вам необхідно, згідно з умовами Договору, звернутися до Товариства, з відповідним листом та повідомити про завершення виконання таких робіт та надати заяву про оформлення паспорта точки розподілу для укладення тимчасового договору споживача про надання послуг розподілу.

Також звертаємо увагу, що Ви можете ініціювати передачу у власність Товариства побудовані електричні мережі одразу або після завершення воєнного стану, при цьому Вам необхідно:

1. Передати розроблену та погоджену в установленому законодавством порядку з усіма заінтересованими сторонами **проектно-кошторисну документацію на лінійну частину приєднання** від альтернативної точки приєднання до межі земельної ділянки замовника та **землевпорядну документацію** на земельні ділянки, на яких розміщені електричні установки і мережі лінійної частини приєднання.

2. **Забезпечити відповідність технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини приєднання** від альтернативної точки приєднання до межі земельної ділянки замовника вимогам **нормативно-технічних документів**, що підтверджено відповідною довідкою щодо огляду Державною





**ДТЕК Київські
Регіональні Електромережі**

Оператор системи
розподілу

інспекцією енергетичного нагляду України електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання, наданою за результатами проведеного моніторингу безпеки постачання електричної енергії.

3. Безоплатно передати електричні установки і мережі лінійної частини приєднання від альтернативної точки приєднання до межі земельної ділянки замовника у власність відповідному оператору системи розподілу.

У разі невиконання замовником вимог Правил приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу, лінійна частина тимчасового приєднання підлягає **відключенню та демонтажу**, а вартість її будівництва **не підлягає компенсації**.

Додатково зазначаємо, що згідно пункту 21 Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану, затвердженим постановою НКРЕКП від 26 березня 2022 року №352, **протягом шести місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану тимчасово приєднані електроустановки на підставі цього Порядку (у тому числі електроустановки приєднані за рахунок резерву потужності інших споживачів) мають бути приєднані до системи розподілу відповідно до вимог Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року №310.**

Якщо залишилися питання, рекомендуємо звертатися до контакт-центру Товариства за наступними номерами телефонів: (067) 495-70-40, (099) 495-70-40, (093) 495-70-40, де заявка буде прийнята для опрацювання та надана актуальна інформація.

Додатки:

1. Договір про тимчасове приєднання до електричних мереж №ПТП 019801 211122 1 10 04 7 000000 1 від 21.11.2022 з додатками.

Керівник департаменту з розвитку
мереж та технічним приєднанням

21.11.2022


(підпис)

Андрій ЮШКО

Ознайомлений із термінами повернення підписаних примірників та умовами приведення тимчасового приєднання до Кодексу систем розподілу після припинення воєнного стану.

(дата)

(підпис)

(П.І.Б.)

