

Ситуаційна схема  
М 1:1000



- №1 - існуючий колодязь - місце врізки в водопровідну мережу Ду 200;
- №2 - існуюча водопровідна мережа (Ду 200);
- №3 - місце врізки в каналізаційну мережу (існуючий колодязь);
- №4 - існуюча каналізаційна мережа (Ду 400);
- №5 - колодязь водопроводу.

ФОП Сімаченко Микола Володимирович,  
комплекс нежитлових будівель,  
вул. Грушевського, 33/5.



## УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:

- а) середньодобове скидання стоків 1,0 куб. м/добу;
- б) максимальне скидання стоків \_\_\_\_\_ л/сек.;
- в) коефіцієнт нерівномірності \_\_\_\_\_;
- г) БСК5 не більше 300 г/м<sup>3</sup>;

г) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод):

СПАР не більше 20 г/м<sup>3</sup>; завислі речовини не більше 500 г/м<sup>3</sup>; жири рослинні та тваринні не більше 10 г/м<sup>3</sup>; кислоти, горючі суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини не допускаються

Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року N 37, зареєстрованими в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за N 403/6691.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.03-85, Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року N 37, зареєстрованим в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за N 403/6691 та місцевим Правилам приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Первомайська №183 від 25.04.2013 року, Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року N 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за N 936/15627, Наказу «Про затвердження Змін до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України №541 від 24.10.2012 року.

2. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на майданчику об'єкта будівництва таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:

- а) Лінію каналізації прокласти поліетиленовими трубами діаметром 160 мм -200мм згідно БніП.

**Каналізація є власністю абонента та ним обслуговується.**

3. Місцем приєднання випуску системи водовідведення до комунальної мережі водовідведення є лінія по вул. Грушевського, ДУ 300мм (згідно з ситуаційною схемою ).

4. Точка розподілу є : колодязь включно на випуску каналізації від будівлі за межами ділянки водокористувача

5. Особливі умови : необхідність обладнання випуску (решіткою, усереднювачами, вимірювачами

витрат стоків, пробовідбірниками єдиного або роздільного випусків промислових, зливових і побутових стоків, локальними очисними спорудами промислових стоків на території підприємства, обладнання контрольних колодязів .)


6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються.

7. Проект зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення об'єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виробнику, який видав технічні умови.

8. Особливі умови: земляні роботи узгодити з МК ЖКГ, кабельними службами, ПУЕГГ.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина сьома статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

Начальник ВТВ



Савва Н.І.  
(підпис, прізвище та ініціали)  
М. П.



## УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді 1,0 м<sup>3</sup> з \_\_0\_\_ до \_\_24\_\_ годин.

2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води повністю

(повністю, є відхилення за показниками \_\_\_\_\_)

3. Місцем підключення до водопроводу є лінія водопроводу по вул. Грушевського, діаметром 200 мм з тиском 3,5 атм (кгс/кв.см) (згідно з схемою). Лінію водопроводу прокласти в футлярі поліетиленовими трубами ДУ100 мм від колодязя №1 до колодязя №5 (згідно з Угодою про співробітництво та організацію взаємовідносин між ТОВ «Девелопмент Південь-будінвест» та Сімаченко М. В.)

4. Мережа \_\_\_\_\_ тупикова \_\_\_\_\_  
(кільцева, тупикова)

5. На ділянці мережі, яка проектується, встановити : колодязь (згідно з схемою), запірну арматуру в місці приєднання та пожежний гідрант на мережі

6. Рекомендований матеріал для труб вводу – поліетилен ДУ100 мм

7. Глибина закладання 1,5 м (згідно із СНиП 2.04.02-84).

8. На водопровідному вводі водомірний вузол обладнати: лічильником, обладнаним захистом від впливу зовнішнього магнітного поля, ДУ лічильника 50мм, фільтром для очистки води, зворотнім клапаном, 2 вентилі (до фільтра та після зворотнього клапана).

Лічильник встановити в легкодоступному місці \_\_\_\_\_  
(місце установки, тип водолічильника, діаметр)

9. Особливі умови: Земляні роботи узгодити з МК ЖКГ, кабельними службами, ПУЕГГ, (необхідність будівництва резервуарів чистої води, підкачувальних пристроїв, установки діафрагм, обмежувачів витрат води, регуляторів тиску, використання систем оборотного та повторного промислового водопостачання тощо)

Водопровідний ввід є власністю абонента та ним обслуговується.


10. Точка розподілу є : межа території з колодязем і запірною арматурою у місці приєднання до водопровідної мережі КП «Первомайськводоканал»

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина сьома статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

Начальник ВТВ

\_\_\_\_\_ Савва Н.І. \_\_\_\_\_  
(підпис, прізвище та ініціали)  
М. П.

ЗАТВЕРДЖУЮ:



Онуфрієнко М.В.  
(П. І. Б.)

### ТЕХНІЧНІ УМОВИ N 31

від 12 \_\_\_\_ 05 \_\_\_\_ 2021 року

комплекс нежитлових будівель

(найменування об'єкта будівництва)

до централізованих систем водопостачання та водовідведення м. Перемішльська  
(найменування населеного пункту)

### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник - ФО Сімаченко М.В.

2. Найменування об'єкта будівництва: комплекс нежитлових будівель

3. Місцезнаходження об'єкта будівництва : вул. Грушевського, 33/5  
кадастровий номер

4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція)

5. Проектна організація (найменування, місцезнаходження, N телефону, П. І. Б. ГПш)

6. Нормативні терміни:

Проектування \_\_\_\_\_ 2021 р. \_\_\_\_\_

Будівництва \_\_\_\_\_ 2021 р. \_\_\_\_\_

Введення об'єкта будівництва в експлуатацію \_\_\_\_\_ 2021р.

7. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта \_\_\_\_\_ тис. грн.



## УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:

- а) середньодобове скидання стоків 1,0 куб. м/добу;
- б) максимальне скидання стоків \_\_\_\_\_ л/сек.;
- в) коефіцієнт нерівномірності \_\_\_\_\_;
- г) БСК5 не більше 300 г/м<sup>3</sup>;

г) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод):

СПАР не більше 20 г/м<sup>3</sup>; завислі речовини не більше 500 г/м<sup>3</sup>; жири рослинні та тваринні не більше 10 г/м<sup>3</sup>; кислоти, горючі суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини не допускаються

Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року N 37, зареєстрованими в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за N 403/6691.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.03-85, Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року N 37, зареєстрованим в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за N 403/6691 та місцевим Правилам приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Первомайська №183 від 25.04.2013 року, Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року N 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за N 936/15627, Наказу «Про затвердження Змін до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України №541 від 24.10.2012 року.

2. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на майданчику об'єкта будівництва таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:

- а) Лінію каналізації прокласти поліетиленовими трубами діаметром 160 мм -200мм згідно БніП.

**Каналізація є власністю абонента та ним обслуговується.**

3. Місцем приєднання випуску системи водовідведення до комунальної мережі водовідведення є лінія по вул. Грушевського, ДУ 300мм (згідно з ситуаційною схемою ).

4. Точка розподілу є : колодязь включно на випуску каналізації від будівлі за межами ділянки водокористувача

5. Особливі умови : необхідність обладнання випуску (решіткою, усереднювачами, вимірювачами