

Фізичній особі-підприємцю
Прадош О. О.

Довідка на приєднання до електричних мереж.

Відділ з гуманітарних питань виконавчого комітету Улашанівської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області повідомляє, що електропостачання проєктної захисної споруди - ПРУ здійснити від існуючої кінцевої опори ПЛІ-0,4, яка живить дитячий навчальний заклад, що входить в комплекс ліцею ім. Володимира Марковського та знаходиться на балансі ліцею. Переріз СІП-4х25мм, існуюча потужність 30 кВт. Напруга приєднання: 0,38 кВ. Проектна потужність до 14 кВт.

Безпосереднє підключення ГРЩ проєктуємої споруди виконати кабелем, прокладеним в траншеї. Для резервного живлення припливної вентиляційної установки і каналізаційних насосів встановити дизель-генератор. Аварійне освітлення виконати світильниками з акумуляторами.

Заступник сільського голови



Дмитро БОЙЧАК.